



Naše č.j.: HSAA- 10321-3/2018

Váš dopis zn.: ze dne: .2018

Počet listů: 1

Přílohy:

V Praze dne: 27.09.2018

Ing. Arch. Vít Svoboda
Jiřího Mašína 1432
sř156 00 PRAHA 5

Vyřizuje za PO: mjr. Ing. Jiří Štolba, tel.: 950852501 / 509, jiri.stolba@hzspraha.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: stavební úpravy a přístavba objektu FLD

Místo stavby: Praha 6, Suchbátka 1176, Kamýcká, parc. č. 1627/1, 1627/55, 1627/151, 1627/148, 1649

Stavebník: ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6

Zpracovatel PBR: ing. Dvorský (ČKAIT 0012162) - 08 / 2018 + dodatek č. 1 - 09 / 2018

Předložená dokumentace pro: společné územní a stavební řízení

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy (dále jen „HZS hl. m. Prahy“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení výše uvedenou projektovou dokumentaci předloženou dne 31.8.2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami

dle § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky 221/2014 Sb.:

- v návaznosti na požárně bezpečnostní řešení stavba není navržena pro osoby s omezenou schopností pohybu, kancelářské prostory nejsou určeny pro výuku, v prostoru patrových chodeb a schodišť nebude umístěn sedací nábytek

Odůvodnění:

HZS hl. m. Prahy vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení - ing. Dvorský (ČKAIT 0012162) - 08 / 2018 + dodatek č. 1 - 09 / 2018

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS hl. m. Prahy k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

mjr. Ing. Jiří Štolba

vedoucí oddělení prevence ODP2

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2