

Váš dopis č. j.: sine  
Ze dne: 20. 8. 2018  
Naše č. j.: HSHMP 47980/2018  
Sp. zn.: S-HSHMP 47980/2018  
Vyřizuje: Dr. Slavíková  
Tel.: 235 365 522  
E-mail: gacka.slavikova@hygp Praha.cz  
V Praze dne: 17. 9. 2018

**Česká zemědělská universita v  
Praze**  
Kamýcká 129  
165 00 Praha 6  
IČ: 604 60 709

Zastoupená  
Ing. Arch. Vítém Svobodou  
Jiřího Mašína 1432  
156 00 Praha 5 – Zbraslav  
IČ: 137 80 735

**Výzva k doplnění dokumentace pro společné povolení (územní rozhodnutí a stavení povolení  
„Stavební úpravy a přístavba objektu FLD“, umístěného v areálu České zemědělské university  
v Praze na pozemcích parc. č. 1627/I, 1627/55, 1627/148, 1627/151 a 1649 k. ú. Suchdol, 165 00  
Praha 6**

## V Ý Z V A

Na základě žádosti stavebníka České zemědělské university v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6, IČ: 604 60 709, na základě plné moci ze dne 7. 8. 2018 zastoupené Ing. Arch. Vítém Svobodou, Jiřího Mašína 1432, 156 00 Praha – Š Zbraslav, IČ: 137 80 735, doručené dne 29. 8. 2018, **Hygienická stanice hlavního města Prahy** (dále také jen „HSHMP“) jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), shledala, že žádost nemá předepsané náležitosti, a proto podle § 45 odst. 2 správního řádu

## v y z ý v á

**žadatele, aby nejpozději do 30. 11. 2018 doplnili** žádost o tyto údaje a podklady:

- 1) Stavební průzkum bouraných částí stavby a odstraňovaných materiálů a technologií na obsah materiálů s obsahem azbestových vláken nebo původní dokumentaci stavby, z níž by byly tyto údaje patrné
- 2) Návrh umělého osvětlení pro učebny, pracoviště a místa s pobytem osob, v souladu s požadavky dle § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. s ohledem na výsledky výpočtu denního osvětlení s jednoznačným využitím prostor, kde není splněn požadavek minimální hodnoty činitele denní osvětlenosti
- 3) Údaj o počtu pracovníků a studentů v jednotlivých funkčních celcích včetně rozdělení dle pohlaví a označení jednotlivých sanitárních zařízení (muži, ženy) k posouzení navrhované kapacity a docházkové vzdálenosti

### Odůvodnění:

Dne 20. 8. 2018 jste podali žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro společné povolení stavebních úprav a přístavby objektu FLD na výše uvedené adrese a pozemcích. Kromě přístavby jsou navrženy stavební úpravy stávajícího objektu, spočívající v nově navržených sociálních zařízeních, výměně vnitřních dveří, nášlapných vrstev, podhledů prosklených fasád schodišť, proskleného obvodového pláště zasedací místnosti a poslucháren a komplexní řešení technického zařízení budovy (zdravotně technické instalace, plynová zařízení, VZT, vytápění, chlazení, silnoproud i slaboproud).

Objekt i nový objekt budou sloužit k výukovým, laboratorním a administrativním účelům. Celkový počet zaměstnanců administrativy bude 367 (i s přístavbou), studentů 279.

Předložená žádost, která je vedená pod sp. zn.: HSHMP 47980/2018, nemá náležitosti, stanovené vyhl. Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 15 bod B. 2, písm. h) a nař. vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, §§ 45 a 54 ve spojení s přílohou č. 10.

Hygienická stanice hlavního města Prahy nemůže návrh komplexně posoudit a tedy s ním ani souhlasit. Žadatel byl proto vyzván k doplnění žádosti.

Pokud v poskytnuté lhůtě nedostatky žádosti nebudou odstraněny, HSHMP posoudí žádost toliko na základě v dané věci obdržených podkladů.

**MUDr. Gacka Slavíková**

vedoucí oddělení hygieny práce

*podepsáno zaručeným elektronickým podpisem*