

Váš dopis ze dne:
13.09.2018
Vyřizuje / telefon:
Ondřej Šikl / 267052639

Pan
Ing. Vít Svoboda
Jiřího Mašína 1432
156 00 Praha-Zbraslav Zbraslav

V Praze dne 04.10.2018

PRAHA 6, Suchdol, Kamýcká, ČZU, dostavba objektu FLD

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení na výše uvedenou stavbu.

Požadovaný soudobý příkon pro objekt 458 kW bude dodán ze stávající velkoodběratelské transformační stanice **TS 8954** odběr č. **8110905515** v rámci stávajícího rezervovaného příkonu (2400 kW) z této TS, který se již nebude navyšovat.

K technickému řešení vnitřní instalace a ke stavební části se PREDi nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. **Za dodržení ustanovení ČSN a platných norem zodpovídá projektant a odborná firma, realizující úpravy nebo stavbu. V rámci stavby je nutné respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.**

Platnost vyjádření je jeden rok

S pozdravem

Kopie: S 24 100
Příloha: Projektová dokumentace

PREDistribuce, a.s.
Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5
31



Ing. Milan Válek
Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí