



Váš dopis zn.

**Ze dne** 30.8.2018

**Naše značka** PVK 47109/OTPČ/18

**Vyřizuje** Bc. Pavel Kachník  
Operativní útvar provozního  
ředitele  
Dykova 3, Praha 10

**Tel. / fax** 221 501 121

**E-mail** pavel.kachnik@pvk.cz

**Datum** 4.9.2018

**Vážený pan**  
**Ing. arch. Vít Svoboda**  
**Jiřího Mašína 1432**

**156 00 Praha**

**Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení pro akci:  
Stavební úpravy a přístavba objektu FLD**

**Místo stavby:** Kamýcká 1176, č.parc. 1627/1, 1627/55, 1627/151, 1627/148, 1649, k.ú. Suchdol, Praha 6

**Stavebník:** Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

**TČO:** 308254-126

Předmětem předložené žádosti resp. projektové dokumentace jsou stavební úpravy a přístavba objektu Fakulty lesnické a dřevařské. Kapacitní požadavky na vodohospodářské inženýrské sítě se nemění. Napojení na vodu a kanalizaci zůstává beze změn. Tlakové pásmo 4040 – GR Suchdol. Kanalizační povodí ÚČOV.

Vzhledem k tomu, že navržený objekt je již napojen na stávající přípojky, není PVK, jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy, účastníkem územního a stavebního řízení, protože neprovádí kontrolu staveb vnitřních instalací vodovodů a ani jí to dle příslušných právních předpisů nepřísluší.

Za posouzení dostatečné kapacity stávající vodovodní a kanalizační přípojky a vnitřního vodovodu a kanalizací s ohledem na potřebu vody a odvádění odpadní vody do/z celého objektu včetně tlakových poměrů zodpovídá projektant, který případně navrhne rekonstrukci vodovodní nebo kanalizační přípojky.

Upozorňujeme na dodržení ČSN EN 806 – Vnitřní vodovody, ČSN EN 12056 – Vnitřní kanalizace, ČSN 1717 a dalších doplňujících norem a vyhlášek.

**Z pohledu provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu s předloženou žádostí a její realizací souhlasíme.**

Část projektové dokumentace jsme si ponechali pro služební účely.

S pozdravem

**Ing. Michal Vyskočil**  
manažer operativního útvaru  
provozního ředitele

**Pražské vodovody a kanalizace, a.s.**  
102 00 Praha 10, Ke Káblu 971/1  
Úsek provozního ředitele  
742