

## Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

**ZADAVATEL:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
**Sídlem:** Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol  
**Zastoupený:** Ing. Jakub Kleindienst, kvestor  
**IČO:** 60460709  
**Profil zadavatele:** <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 5. února 2021

### VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III.**“.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

AV technika není součástí tohoto výběrového řízení, žádáme tedy odstranění této části z výkazu výměr, může to být matoucí.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

AV technika je obsažena v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr s ohledem na kvalitnější porozumění celého komplexu stavby a provázanost navazujících prací.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v dotazu č. 12 je uvedeno, že má být seznam vybraných prvků stavby doložen až před podpisem smlouvy. Chápeme tedy správně, že přílohu č. 6 – popis vybraných prvků stavby k předložení katalogových listů dokládá až vybraný dodavatel?

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel požaduje doplnit popis vybraných prvků stavby do přílohy č. 6 zadávací dokumentace včetně uvedení konkrétního typu, výrobce a ukázky z katalogu výrobce v souladu s požadavky stanovenými v čl. 6 zadávací dokumentace.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Prosíme Vás o vyjasnění následujících nejasností u regálových systémů: U regálů PTV –P302: dle výkresu 24ks posuvných oboustranných regálů (ve výkazu 23ks); z obou stran mobilního oboustranného regálu jsou stacionární regály (Posuvný potom není posuvný).

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Chyba se stala ve výkresu, výkaz prvků PSV – Budova je správně. Platí 23 ks posuvných regálů a 4 ks stacionární. Opravený výkres D.1.1.02\_3.PP je přiložen.

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4**

U regálů PTV-P303: Ve výkazu je 1ks stacionárního regálu oboustranného (předpokládáme, že mají být pouze 2x stacionární jednostranný)

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4**

Ve výkazu výměr je uveden chybný popis regálů, regál typu B není oboustranný, ale správně má být jednostranný. U položky č. 371 ve výkazu výměr na listu "D.1.1.2 – Výpis prvků – budova" je opraven text na "B 1ks stacionární regál jednostranný". Opravený výkaz výměr a opravený výkaz PSV – Budova (výkres D.1.1.37) jsou přiloženy.

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5**

PTV – P203: Ve výkresu je 23ks posuvných oboustranných regálů + stacionární regály. Proč je ve výkazu ještě jeden posuvný regál oboustranný navíc? Ve výkresu žádný další nevidíme.

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5**

Ve výkazu výměr je uveden chybný počet regálů – u regálů typu A není 23 ks, ale jen 22 ks. V položce č. 372 ve výkazu výměr na listu "D.1.1.2 – Výpis prvků – budova" je upraven počet: "A 22ks posuvný regál oboustranný (2x vodící kolejnice + 2x pojezdová kolejnice)" a celkový počet ze současných 29 ks na 28 ks. Opravený výkaz výměr a opravený výkaz PSV – Budova (výkres D.1.1.37) jsou přiloženy. Rozmístění posuvných regálů bylo upraveno viz výkres D.1.1.03\_2.PP.

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6**

Dotaz na výsuvné police: Výsuvné rámy na závěsné desky A4. Co je tím přesně myšleno? Existují různé provedení. Taktéž jak jsou myšlené výsuvné rámy bez blokace vysunutí. Prosím o nějaká foto či náčrtky.

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6**

Na fotografii 01 - výsuvný rám s blokací pro boční zakládání závěsných kapes A4; Na fotografii 02 – výsuvný rám s blokací pro čelní zakládání závěsných kapes A4 s příčnými nosníky, použití v posuvných regálech; Na fotografii 03 – výsuvný rám bez blokace pro čelní zakládání závěsných kapes A4 s příčnými nosníky, použití ve stacionárních regálech.

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7**

Ve výkresu D.1.1.37\_Vykaz PSV-Budova je u žaluzií uvedeno Viz výkres Detaily D.1.1.42.... Tyto detaily jsme ale nikde nenalezli. Žádáme zadavatele o doplnění výkresů detailů. Nikde jsme také nenalezli rozkreslení oken. Žádáme o doplnění.

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7**

Chyba ve výkazu PSV - Budova (výkres D.1.1.37). Odkaz na výkres „detaily D.1.1.42“ je opraven na „detaily D.1.1.36 Detaily - Fasáda“. Opravený výkaz PSV - Budova (výkres D.1.1.37) je přiložen. Zmíněné detaily jsou již součástí zadávací dokumentace. Popis je též opraven v přiloženém výkazu výměr na listu "D.1.1.2 – Výpis prvků – budova".

Tvar okenních výplní s naznačením jejich otevřivosti je patrný z výkresu pohledů D.1.1.15 a D.1.1.16, kde je u nich uvedena i odkazová bublina. Podle této bubliny lze po té dohledat přesné rozměry

výplní a požadované parametry ve výkazu PSV – Budova (výkres D.1.1.37). Hlavní rozměry výplní a označení lze též dohledat na stavebních výkresech jednotlivých podlaží.

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8**

Žádáme o doplnění schéma rozvaděčů u silnoproudých instalací.

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8**

Schémata rozvaděčů silnoproudých instalací nejsou součástí dokumentace pro výběr zhotovitele. Jedná se o výrobní dokumentaci, kterou musí dodat dodavatel výrobku – tedy rozvaděče. Pro účely výběru zhotovitele stavby jsou tabulkové seznamy vývodů dostatečné. Náklady na dodavatelskou (realizační) dokumentaci jsou zahrnuté v položce č. 288 listu D.1.4g – Silnoproudé instalace.

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9**

U položek z výkazu PSV-Budova pol. P103, P104, P106 Prachový box s odtahem - žádáme o bližší specifikaci technických parametrů, bližší popis provedení, případně nákres.

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9**

Zadání je upřesněno ve výkazu PSV-Budova viz opravené položky č. PTV/P103, PTV/P104 a PTV/106. Opravený výkaz PSV - Budova (výkres D.1.1.37) je přiložen. Specifikace zařízení viz přiložená fotografie 04\_OdsavaciRameno.png v příloze.

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10**

U položky z výkazu PSV-Budova pol. N 101 Měření diferenčního tlaku – žádáme o bližší specifikaci technických parametrů.

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10**

Zadání je upřesněno ve výkazu PSV-Budova viz opravená položka č. PTV/N101. Opravený výkaz PSV - Budova (výkres D.1.1.37) je přiložen. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je opravený výkaz výměr. Dodavatel je povinen pro účely zpracování nabídkové ceny a podání nabídky povinen použít výhradně tento opravený výkaz výměr.

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11**

List ve výkazu výměr D.1.4h.8 - AV technika zůstane nevyplněný, chápe uchazeč správně?

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11**

Ano, list ve výkazu výměr D.1.4h.8 - AV technika zůstane nevyplněný viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12**

Zadavatel ve svém vysvětlení ze dne 2. 2. 2021 uvádí, že osobu s autorizací technologická zařízení lze nahradit i osobou s autorizací pro obor technika prostředí staveb. Chápe dodavatel tedy správně, že

daná autorizace pro obor technika prostředí staveb může být jen se specializací elektrotechnická zařízení?

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12**

Nikoliv, vysvětlení znělo: „Zadavatel umožňuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu vyjma uvedené autorizace též předložením autorizace pro obor technika prostředí staveb v rozsahu těchto všech specializací: tj. autorizovaných technik – vytápění a vzduchotechnika; autorizovaných technik – zdravotní technika; autorizovaných technik – elektrotechnická zařízení (možno prokázat 1 až 3 různými osobami).“ Zadavatel znovu zdůrazňuje slova **těchto všech specializací**.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13**

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 3. 3. 2021 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová  
vedoucí právního oddělení  
Česká zemědělská univerzita v Praze