

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 16. února 2021

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VI.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III.**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Soubor: 476_Příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, list: D.1.4I - Vertikální zahrada, položky č. 17-24(Kazeta fasádního zeleného systému, bez rostlin, speciální tvar (nároží,...) – ks. Žádáme zadavatele o bližší specifikaci rozměrů a tvarů u těchto položek

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Speciální rozměry kazet fasádního systému byly doplněny do VV, položek č. 17 – 24 listu “D.1.4I – Vertikální zahrada”. Tvar kazet je patrný z obrázků technické zprávy této části projektu v souboru s označením D.1.4I.14_TZ. Přílohou tohoto vysvětlení ZD je upravená příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_16_2_2021, změna na listu „D.1.4I – Vertikální zahrada“, doplnění popisu položek č. 17 - č. 24 . Účastník je povinen pro účely stanovení nabídkové ceny a zpracování nabídky použít výhradně tuto upravenou přílohu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Prosím o vyjádření k názoru dodavatele skleněného zábradlí na střeše: 1. Systém pre kotvenie do U-profilu samonosného zábradlia je určený do maximálnej výšky 1100 mm. Nad 1100 mm nám výrobce nedá statický prepočet čo zamená že zábradlí nebude odpovídat zábradelní normě. V prípade že výška zábradlí zůstane zachovaná tak by Uprofil musel byť vyrobený namíru čo môže mať vliv na cenu. 2. Systémový U-profil není možné ohýbat! Je však možné ho vyrobit na míru. Proto navrhuji systém kotvenia na nerezové trny s vnútrnej strany atiky. Tento systém kotvenia rieši i výšku skla ale i samotný ohyb sklá. Taktiež odpadajú i pomocné vynášacie prvky čo znižuje cenu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Výška zábradlí bude zachována, Systémový U profil bude vyroben vhodným způsobem na míru tak, aby respektoval požadovaný tvar zábradlí dle zadávací dokumentace. Systém kotvení na nerezové trny není možný z důvodu bodového uložení skla, jeho náchylnosti k vylomení a také špatné rektifikaci zábradlí. Z těchto důvodů i nadále trváme na liniovém uložení skel v systémovém U profilu, který bude kotven z vnitřní strany atiky – viz detail č. D.1.1.39.33 ve výkrese D.1.1.39_VykresVýrobkuPSV

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Prosíme o podrobnější informace k hliníkovým výplním fasády. Potřebujeme detailnější rozkreslení jednotlivých výplní se zaznačením konkrétních rozměrů sloupků a dílů v sestavě. V tabulce prvků jsou uvedeny pouze vnější rozměry.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Tvar hliníkových výplní je patrný z výkresů "D.1.1.15_POH FZP III" a "D.1.1.16_POH FZP I". Do těchto výkresů jsou okótované velikosti jednotlivých dílů hliníkových sestav. Takto upravené výkresy jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Prosíme o objasnění následujícího: Dle výkazu prvků PSV – BUDOVA je v části vnější výplně uvedeno, že součástí výplní otvorů jsou exteriérové a interiérové žaluzie. Exteriérové žaluzie jsou samostatně uvedeny ve výkazu výměr záložka D.1.1.2 Výpis prvků – budova, interiérové žaluzie nejsou samostatně uvedeny. Prosíme o doplnění výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Interiérové žaluzie budou dodávány současně s okenní výplní od jednoho dodavatele z důvodu jejich instalace do jejich rámců. Z těchto důvodů jsou vnitřní žaluzie vykázány ve výkresu "D.1.1.37_VykazPSV-Budova" v části "PSV BUDOVA – VNĚJŠÍ VÝPLNĚ" ve sloupečku "ŽALUZIE"

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dovolujeme si poprosit zadavatele, zda by mohl ve Vysvětlení zadávací dokumentace u jednotlivých vysvětlení, které upravují „Přílohu č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr... „jednoduše a jednoznačně popisovat prováděné změny. Např. u „VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V.: na listu „SO.00 – Příprava území“ byly vloženy v oddílu 997 položky č.29 a 30; na listu „SO.00 – Příprava území“ byl vložen oddíl 712 a položka č. 28; na listu „SO.00 – Příprava území“ byl vložen oddíl 787 a položka č. 31; na listu „D.1.1 – Stavebně architekt“ byly v oddíle 4 smazány položky 20 a 21; na listu „D.1.1 – Stavebně architekt“ byly v oddíle 767 za položkou 172 vloženy položky 245 a 246. Účastníkům to při tvorbě a zpracování nabídkové ceny podstatně usnadní orientaci ve změnách u nově zasílaných Soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel souhlasí s tímto návrhem a změny v připojeném výkazu výměr jsou již popsány takto - viz vysvětlení zadávací dokumentace č.1.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Pro ocenění pozic P114, P115, N212, N312, N313 a N314 prosíme o zaslání dalších specifikací: povrchová úprava, výrobce profiláže a skloviny a jejich označení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Výrobce profiláže a skloviny stávajících okenních výplní, které jsou určeny k výměně není znám. Pro potřeby upřesnění nabídkové ceny je přiložená fotografie severní fasády FŽP I a dále jsou přiložené

fotografie stávajících výplní. Fotografie označené OS (okenní sestava) jsou platné okenní výplně s označením VVs/N212, VVs/N312, VVs/N313 a VVs/N314. Fotografie označené FS (fasádní sestava) jsou platné pro fasádní výplně s označením VVs/P114 a VVs/P115

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Prosíme o specifikaci laviček na zelené střeše (materiál a rozměry).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Požadovaný typ laviček viz přiložená fotografie. Velikost: šířka 1500 mm, hloubka 440 mm, výška sezení 440 mm. Materiál: kov a dřevo.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Zaslání podkladů ARS ve formátu DWG, pokud není k dispozici prosím o zaslání rozkótování jednotlivých pozic (bez šířky a výšky otvůrek, plných panelů apod. nejsme schopni dát odpovídající cenu a není bohužel v našich silách každý prvek odměřovat z PDF

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Zadavatel poskytuje informativně v otevřeném formátu výkres D.1.1.02_POH.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Zaslání výrobce a typy profiláže a skloviny a povrchovou úpravu u přechozí části na budově FŽP I, protože je zde požadavek na výměny výkladců eventuálně jejich nahrazení v protipožárním provedení

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 11. 3. 2021 do 9.00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádllová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze