

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 24. února 2021

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VIII.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III.**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zelená střecha – Nopová folie: Standardně se dodává nopová folie s výškou nopu 20 nebo 40 mm. Ve VV je uvedeno 25 mm. Není zde chyba?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Oprava přílohy č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_24_2_2021, změna na listu „D.1.4m.2 – Zelená střecha – budova“, položka č. 12, oprava výšky nopové fólie – nový text: „Akumulační vrstva z nopové fólie s perforací 20 mm“. Účastník je povinen pro účely stanovení nabídkové ceny a zpracování nabídky použít výhradně tuto upravenou přílohu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ve VV je geotextilie uvedena v m3. Předpokládám, že jde o překlep a prosím o opravu.

D 12		Souvrství střechy				0,00
10	K	Pol69	Ochranná vrstva z netkané geotextilie 500 g/m2	m2	450,000	0,00
11	K	Pol70	Přířezy PVC-P fólie	m2	120,000	0,00
12	K	Pol71	Akumulační vrstva z nopové fólie s perforací 25 mm	m2	320,000	0,00
13	K	Pol72	Akumulační vrstva z nopové s perforací fólie 40 mm	m2	130,000	0,00
14	K	Pol73	Filtrační vrstva z netkané geotextilie 100 g/m2	m2	320,000	0,00
15	K	Pol74	Filtrační vrstva z netkané geotextilie 150g/m2	m3	130,000	0,00
16	K	Pol75	Substrát střešní extenzivní	m3	35,000	0,00
17	K	Pol76	Substrát střešní intenzivní	m3	80,000	0,00
18	K	Pol77	Písek	m3	3,000	0,00
19	K	Pol78	Praný kačírek	t	8,000	0,00
20	K	Pol79	Lišta pro oddělení částí střechy s různou skladbou materiálů	m	55,000	0,00
21	K	Pol80	Lišta pro oddělení substrátu a kačírku s výškovým rozdílem a se stabilizačními úhelníky	m	33,000	0,00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Oprava přílohy č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_24_2_2021, změna na listu „D.1.4m.2 – Zelená střecha – budova“, položka č. 15, oprava měrné jednotky z m3 na „m2“. Účastník je povinen pro účely stanovení nabídkové ceny a zpracování nabídky použít výhradně tuto upravenou přílohu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace VII ze dne 19. 2. 2021 je v odpovědích zadavatele odkazováno na soubor „Příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_19_2_2021“, který nebyl součástí zveřejněných příloh k danému vysvětlení zadávací dokumentace. Prosíme o jeho zveřejnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vlivem technické chyby při zipování příloh bohužel nebyl upravený výkaz výměr součástí příloh. Byl však zveřejněn v sekci zadávací dokumentace a následně doplněn i formou dodatečného doplnění vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Upozorňujeme zadavatele, že součástí příloh dodatečných informací č. VII ze dne 19. 2. 2021 není revidovaný výkaz výměr, přestože vysvětlení zadávací dokumentace zmiňuje změny ve výkazu výměr. Prosíme o doplnění VV.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

PD jsme se dočetli, že venkovní žaluzie by měly být ovládány „na kliku“. Po bližším prozkoumání jsme zjistili, že prostup pro kliku je u žaluzií myšlen v místě betonového překladu s výztuží – toto řešení se nám zdá nešťastné z důvodu vysoké přesnosti vrtu, který bude muset být veden v místě překladu s větším množstvím výztuže. Prosíme zadavatele o prověření tohoto řešení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel požaduje mechanické ovládání žaluzií na kliku s převodovkou. Prostup pro kliku bude veden v betonovém nadpraží okenního otvoru, který má tl. 240 mm. Toto betonové nadpraží není vyarmované větším množstvím výztuže, jedná se o standardní vyztužení a prostup pro kliku je tedy z tohoto pohledu realizovatelný.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Prosíme zadavatele, zda by bylo možné upravit výkaz výměr tak, aby venkovní žaluzie byly rozpočtovány po kusech a ne po patrech a fasádách na m². Rozpočtováním žaluzií po metrech čtverečních vznikají nesrovnalosti a chybné rozpočty, protože různé tvary žaluzií se stejnou plochou nestojí vždy stejně, běžně se rozpočtují jednotlivé žaluzie na kusy.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Venkovní žaluzie jsou vykázaný v jednotkách "bm" s uvedenou konkrétní výškou žaluzie dle příslušného typu okenního otvoru. Označení žaluzií ve výkazu výměr koresponduje se značením ve výkrese "D.1.1.37_VykazPSV-Budova" a s odkazovými bublinami v půdorysech stavební části projektu. Zadavatel považuje toto zadání za dostačující.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Žaluzie jsou v projektové dokumentaci požadovány s odolností vůči zatížení větru o rychlosti 22 m/s. Běžně se žaluzie posuzují na zatížení větru o rychlosti 17 m/s. Dle našeho výrobce neexistují žaluzie, které by byly certifikovány na zatížení 22 m/s. Prosíme zadavatele o prověření.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Z normových předpisů byla vypočítána charakteristická střední rychlost větru o velikosti $V_{m(z)} = 21,24$ m/s. Pokud dodavatel není schopen certifikovat žaluzie při této rychlosti větru, navrhuji dodat prohlášení o funkčnosti při těchto větrných podmínkách.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Položky 10.1.1 až 10.1.12, za všechny cituji jednu, ostatní podobně:

10.1.1	systém udržení tlakových poměrů v místnosti číslo P205 proměnném průtoku vzduchu digestoří, viz popis v technické zprávě a tabulka "Větrání laboratoří s digestořemi a skříňkami na chemikálie", napájení viz tabulka "SEZNAM ELEKTRONICKÝCH REGULÁTORŮ KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU"	kpl	1,000
--------	---	-----	-------

Zařízení je uvedeno jako 1 komplet, žádám o upřesnění, co má tento komplet obsahovat.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Všechny tyto položky obsahují vše, co je potřeba pro udržení správných tlakových poměrů v laboratoři s digestoří. Tj. všechny regulátory konstantního tlaku v místnosti podle průtoků vzduchu dle dokumentace D.1.4bc – Vzduchotechnika a chlazení, tabulka „03 Tabulka větrání laboratoří s digestořemi a skříňkami na chemikálie - dimenzování“. Dále kompletní místní regulaci, která tyto tlakové poměry udržuje při změnách průtoku vzduchu přes digestoř. Součástí položky ve specifikaci jsou i regulátory konstantního průtoku vzduchu pro trvalé odvětrání skříněk s chemikáliemi. Součástí zařízení není digestoř, potrubní rozvody, případně další díly potřebné pro distribuci vzduchu. Pokud má místnost instalovanou digestoř, regulátory konstantního průtoku vzduchu nejsou napojeny na centrální MaR, ale na tyto místní regulátory pro každou jednu konkrétní laboratoř – viz dokumentace D.1.4bc – Vzduchotechnika a chlazení, tabulka „04 Seznam elektronických regulátorů konstantního průtoku vzduchu“. Podrobný popis funkce zařízení je uveden v technické zprávě.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

U položek „plastové potrubí“ žádám o upřesnění typu plastu, případně o druh odsávaných chemikálií. Různé druhy plastu jsou odolné různým chemikáliím.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Chemikálie, které budou odsávány přes digestoře, jsou uvedeny v tabulce v příloženém souboru „02_SpecZarLab.xlsx“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Žádám o upřesnění položky:

31.1.1	systém pro odvod prachu ze tří uzavřených boxů v m.č.P106, P112 a P115. Odvod 3x50m ³ /h (udržení boxu v podtlaku), okružové potrubí DN100 200bm, odvodní ventilátor pro odsávání zeminy, příslušenství	kpl	1,000
--------	--	-----	-------

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Na pracovištích m.č. P106, m.č. P112 a m.č. P115 bude probíhat mletí zeminy či vzorků biomasy, bude docházet ke vzniku prachu. Odsávání bude probíhat přes odsávací ramena s vnější podpůrnou konstrukcí, která jsou specifikována ve Výkazu prvků PSV – Budova, výkres č. D.1.1.37, položkami č. PTV/P103, PTV/P104 a PTV/P106. Ostatní zařízení tj. potrubní rozvody, odvodní ventilátor, výtlak nad střechu bude dodáno jako technologický celek vzduchotechniky. Prach se nebude zachytávat, bude vyfukován mimo budovu. Oprava přílohy č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_24_2_2021, změna na listu „D.1.4bc – Vzduchotechnika a chlazení“, položka č. 448, oprava popisu položky – nahrazen výraz v závorce „udržení boxu v podtlaku“ za „udržení odsávacího ramene v podtlaku“. Účastník je povinen pro účely stanovení nabídkové ceny a zpracování nabídky použít výhradně tuto upravenou přílohu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

U systému generálního klíče je uvedeno: Mechanický systém je možné do budoucna rozšířit o mechatronické prvky (vločky, klíče, visací zámky, průmyslové zámky) a tímto krokem eliminovat bezpečnostní rizika spojená se ztrátou důležitých klíčů. Jestliže zadavatel poptává „mechatroniku“, je třeba objednat mechatronický systém. Jeho součástí může být samozřejmě i nespočet mechanických cyl. vložek, ale ty musí být na stejné platformě (a cena těchto cyl. vložek vychází z cen Mechatronických, a jsou často násobkem klasické mechaniky). Na klasický mechanický systém, který odpovídá požadavkům zadavatele, dodatečně mechatronické cyl. vložky „nenalepíme“. Prosíme zadavatele o dovyjasnění tohoto systému.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Mechatronický systém není požadován, popis o mechatronickém systému byl zrušen ve Výkazu prvků PSV – Budova výkres č. D.1.1.37. Ve všech položkách s dodávkou generálního klíče byl zrušen text o požadovaném budoucím napojení na mechatronický systém, viz příložený výkres č. D.1.1.37.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Je možné uvést přesné typy prvků v oddílu D.1.4h.5 - Strukturovaná kabeláž, aktivní prvky. Současné zadání tohoto oddílu nelze nacenit.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Aktivní prvky jsou podrobněji vyspecifikovány v přílohách dílčí části projektu "Q9_D_1_4_h1_EISlab", konkrétně v těchto souborech: Příloha č.1 - Standardy_switche acces; Příloha č.2 - Standardy_switche PoE; Příloha č.3 - Standardy_Wifi AP_outdoor fibre; Příloha č.4 - Standardy_Wifi AP_outdoor PoE; Příloha č.5 - Standardy_Wifi AP_indoor; Konkrétní výrobky dle zákona nelze v projektové dokumentaci uvádět.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 15. 3. 2021 do 9.00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádllová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze