





LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
001	CHODBA	89.13
002	DÍLNA	39.83
004	LABORATOŘ	22.57
005	LABORATOŘ	43.13
006	STROJOVNA CHLAZENÍ	16.30
007	ROZVODNA SLABOPROUDU	6.53
008	CHODBA	54.31
009	VÝTAH	6.34
010	VÝTAH	4.36
034	STROJOVNA	50.31
035	ROZVODNA NN	14.20
036	PP8-LABORATOŘ DSS	33.87
037	PP1-VYPOČETNÍ ZÁZEMÍ BEHAVIORÁLNÍ LABORATOŘE	16.32
038	PP1-BEHAVIORÁLNÍ LABORATOŘ I.	14.60
039	PP1-BEHAVIORÁLNÍ LABORATOŘ II.	32.42
040	PP1-ETOLOGICKÁ A EKO-ETOLOGICKÁ LABORATOŘ I.	16.28
041	PP1-ETOLOGICKÁ A EKO-ETOLOGICKÁ LABORATOŘ CHOV LABORATORNÍCH ZVÍŘAT I.	12.70
042	PP1-ETOLOGICKÁ A EKO-ETOLOGICKÁ LABORATOŘ CHOV LABORATORNÍCH ZVÍŘAT II.	22.96
043	KANCELÁŘ	33.45
044	CHODBA	10.13
045	SKLAD	8.97
046	PP3-EKOFYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ I. -RUSTOVÉ KOMORY	31.78
047	PP3-EKOFYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ II.a	15.29
048	PP3-EKOFYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ II.b	15.66
049	PP6-LABORATOŘ MODELOVÁNÍ I.	32.23
050	PP6-LABORATOŘ MODELOVÁNÍ II.	14.85
051	FYTOPATOLOGICKÁ LABORATOŘ STÁVAJÍCÍ	31.78
052	PP9-LABORATOŘ MANAŽERSKÝCH A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ	16.39
053	PP7-LABORATOŘ PRO ANALÝZU EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB	34.18
054	STROJOVNA VZT EVA 4.0	23.53
055	WC ŽENY	5.45
056	WC MUŽI	7.25
057	SKLAD	5.62
CELKEM		782.73

LEGENDA

- TALÍŘOVÝ VENTIL KOVOVÝ
- FANCOIL
- RUČNÍ REGULAČNÍ KLAPKA
- REGULÁTOR PRŮTOKU VZDUCHU OVLÁDANÝ
- REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU, RUČNÍ OVLÁDANÍ
- VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
- TLUMIČ HLUKU DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
- TLUMIČ HLUKU
- SONOFLEX HADICE
- SÁNÍ (ODVOD) VZDUCHU
- VÝFUK (PŘÍVOD) VZDUCHU
- INFILTRACE PODŘÍZNUTÍM DVEŘMI
- MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO / ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU
- TEPELNÁ IZOLACE
- REVIZNÍ OTVOR
- ČERSTVÝ (PŘÍVODNÍ) VZDUCH
- ODPADNÍ (ODVODNÍ) VZDUCH
- ODTAH TECHNOLOGIE
- ODVOD KONDENZÁTU

PROVOZNÍ VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI 0.47 ZAJIŠTĚNO STÁVAJÍÉCÍ VZT JEDNOTKOU, NAPOJENO NA CENTRÁLNÍ ROZVOD V 1PP PŘÍVOD 150m3/h, ODTAH 150m3/h. NA PŘÍVODNÍM A ODTAHOVÉM POTRUBÍ DOPLNĚNY NOVÉ POŽÁRNÍ KLAPKY

HAVARIJNÍ PODTLAKOVÉ VĚTRÁNÍ 500m3/h (PROVOZNÍ VĚTRÁNÍ UZAVŘENO POŽÁRNÍMI KLAPKAMI), 250m3/h POD STROPEM +250m3/h U PODLAHY

PŘÍSUN ČERSTVÉHO VZDUCHU PŘIROZENĚ POTRUBÍM Z FASÁDY

VÝFUK VZDUCHU VEDEN PO FASÁDĚ, NEREZOVÉ POTRUBÍ PROVEDENÍ SAFE, POŽÁRNĚ IZOLOVÁNO 40mm, NEREZOVÉ OPLECHOVÁNÍ

KOTVENÍ DO FASÁDY PŘES ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

LI-VI Praha
Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3
tel/fax 222 58 09 33 www.livi.cz

MÍSTO STAVBY : KAMÝCKÁ 1176, PRAHA - SUCHDOL parc. č.1627/55		
OBJEDNATEL : ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝCKÁ 129, PRAHA - SUCHDOL		
ŠÉFPROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Vladimír Čapka	Ing. Pavel Černoch	Vladimír Jakimčík

NÁZEV AKCE

BUDOVA FLD
STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNOSTI L047

Půdorys 1.PP – nový stav

ČÍSLO ZAKÁZKY	0320/20167
STUPEŇ	DVZ/DPS
POČET FORMÁTŮ	6 A4
DATUM	ÚNOR 2020
MĚŘÍTKO	1 : 50

Č. KOPIE	ČÁST	PROFESE	Č.PŘÍLOHY
		VZT	1