



04 -11- 2013

ČESKÁ REPUBLIKA
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2



HZSAX004YTA4

Č.j.: HSAA- 10143-4/2013

Váš dopis zn.:

Počet listů: 1

V Praze dne: 31.10. 2013

Přílohy:

INTAR a.s.

Bezručova 17a

656 73 BRNO

Vyřizuje za PO: mjr. Ing. Jiří Štolba, 950852501/509

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Označení, název stavby: pavilon Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU

Místo stavby: Praha 6, Suchbátka 129, Kamýcká ul.

Stavebník: ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6

Predložena dokumentace: pro stavební řízení

Zpracovatel PD : PBŘ : ing. Macíková - 07 / 2013 + dodatek 1 + dodatek 2 z 10 / 2013

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, projektovou dokumentaci v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby předloženou dne: 21.08.2013. K výše uvedené dokumentaci vydává:

souhlasné stanovisko s podmínkami :

- Chráněná úniková cesta – požární úsek P01/N4 – bude typu B s tím, že větrání (výměna vzduchu, přetlak, doba činnosti) bude odpovídat ČSN 73 0802; vstupní dveře do této únikové cesty budou navíc splňovat kritérium požární odolnosti Sm
- Pro vytvoření podmínek přirozeného odvodu kouře v případě požáru bude pro požární úsek N1.12/N4 kromě dalších otvorů k dispozici v jižní a severní fasádě 107 okenních otvorů, jejichž levá dolní část o rozměru 1,25 x 1,04 m bude zcela otevíravá, levá horní a pravá dolní část bude výklopná tak, aby vznikl volný otvor o šíři nejméně 120 mm (s ohledem na ostění a nadpraží)
- Počty a materiál pro sezení v rámci foyer a chodeb budou odpovídat podmínkám dle požárně bezpečnostního řešení
- K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude HZS hl. m. Prahy předložena kompletní technická zpráva požárně bezpečnostního řešení (včetně všech změn a doplňků)

mjr. Ing. Jiří Štolba
vedoucí oddělení prevence pro Prahu 6 a 7



Datová schránka: kbrqit, INTAR a.s.
Uživatel: Martina Zavadilová

Dodaná zpráva - Detail zprávy - Doručenka

Věc: Stanovisko k PD
ID zprávy: 163715053
Typ zprávy: Přečtená Datová zpráva
Datum a čas doručení: 4. 11. 2013 v 11:47:58

Odesílatel: Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 1595/62,
12000 Praha, CZ
ID schránky: jm9aa6j
Typ schránky: OVM
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše čís. jednací: HSAA- 10143-4/2013
Naše spisová zn.: HSAA - 10143/2013
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Nežadáno

Události zprávy:

4. 11. 2013 v 11:21:33 EV0: Datová zpráva byla podána.
4. 11. 2013 v 11:21:33 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
4. 11. 2013 v 11:47:58 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-