

Vážený žadatel
ERDING, a.s.
Kosmákova 2195/ 28
615 00 Brno

Prokopová Jana

19.11.2012

Technické podmínky připojení k distribuční soustavě č. 436001

Zákazník: ERDING, a.s.

Adresa odběrného místa: Kamýcká 129/ , 165 00 Praha-Suchdol

Vážený zákazníku,

po posouzení Vaší žádosti o připojení k distribuční soustavě č. 436001 ze dne 14.11.2012
pro výše uvedené odběrné místo a instalované spotřebiče:

Poř. č.	Druh spotřebiče	Výkon kW/lks	Počet
1	Kotel kombinovaný od 25 do 50 kW	41,6	19
2	Kotel nad 50 kW	130,0	2
3	Zásobníkové ohřívače vody	49,0	1
4	Kotel nad 150 kW	157,5	3
5	Kotel nad 200 kW	259,8	3
6	Kotel nad 200 kW	270,0	7
7	Teplovzdušná jednotka	37	15
8	Kotel	374,0	1
9	Kotel	405,0	2
10	Kotel	460,0	2
11	Kotel	977,0	2
12	Kotel	225	6
13	Kotel	1105,	5
14	Kotel kombinovaný do 25 kW	24	1
15	Kotel	599	2
16	Teplovzdušná jednotka	140	1
17	Kotel kombinovaný do 25 kW	15,7	1
18	Kotel nad 200 kW	282	2
19	Kotel	539	1

Poř. č.	Druh spotřebiče	Výkon kW/lks	Počet
20	Kotel nad 50 kW	100	5

a

Využití odběrného místa	Škola/školka
Časovost odběru	Nepřetržitě
Charakter odběru	TUV+vytápění

a požadovaného rozpisu odběru plynu

	Stávající odběr	Náběh	Cílový stav
Max. roční odběr (tis. m ³)	1927	0	2176
z toho II. a III. čtvrtletí (tis. m ³)	288	0	376
I. a IV. čtvrtletí (tis. m ³)	1639	0	1800
Max. denní odběr (m ³)	25000	0	27040
Max. hodinový odběr (m ³)	1855	0	2206
Min. hodinový odběr (m ³)	12	0	12
Povolená denní spotřeba (m ³)	0	0	0
Skupina odb. místa	C		C
Časový posun (hod)	0	0	0
Napojení z	Dálkovod		
Kategorie odběru	Velkoodběr (VO II.)		

jsme vystavili následující technické podmínky připojení k distribuční soustavě:

1. Napojení

Požadovaný odběr je možné realizovat ze stávajícího plynárenského zařízení z oceli DN 80, napojeného z vysokotlakého plynovodu z oceli DN 100 v ulici Sídlištní.

Společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., garantuje dodávku (distribuci) plynu pouze po hlavní uzávěr plynu na plynovodní přípojce. Neodpovídá za rozvod plynu odběrným plynovým zařízením (OPZ), včetně způsobu napojení a provedení tohoto zařízení, což je, v případech vedení OPZ k místu spotřeby plynu přes pozemky, resp. nemovitosti dalších vlastníků, podmíněno zřízením příslušného věcného břemene.

Dostatečná kapacita, technické řešení a způsob provedení odběrného plynového zařízení musí být garantovány jeho majitelem, odbornou instalační firmou nebo projektantem.

Společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., kapacitu a technické řešení odběrného plynového zařízení a způsob jeho provedení nezaručuje. Odběrným plynovým zařízením se rozumí veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu, není jím plynoměr.

2. Měření

Stávající způsob měření plynoměrem Roots G 250 v.č. 9717771 osazeným na STL výstupu z VTL RS a doplněným přepočítávačem Elcor v.č. 116 a dálkovým přenosem zůstane zachován.

3. Změnové řízení

Veškeré případné změny t.j. snížení nebo zvýšení hodinových nebo ročních odběrů, změnu termínu zahájení odběru plynu, změnu složení spotřebičů, změnu názvu nebo identifikačních údajů odběratele je nutno projednat prostřednictvím obchodníka s plynem.

4. Platnost

Platnost technických podmínek připojení k distribuční soustavě je dva roky od data jejich vystavení, pokud nebude uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu s obchodníkem nebo smlouva o distribuci s provozovatelem distribuční soustavy pro požadované spotřebiče.

Podotýkáme, že na základě § 62 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), odst. 1 písm. a, má zákazník právo na připojení svého odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě, pokud má k připojení souhlas vlastníka dotčené nemovitosti.

Vážený zákazníku, tyto technické podmínky nahrazují technické podmínky připojení k distribuční soustavě č. 436001 ze dne 17.10.2012 a jsou nedílnou přílohou č. 1 smlouvy o připojení k distribuční soustavě, kterou si Vám dovoluujeme předložit ve dvou vyhotoveních k podpisu a následnému navrácení na adresu provozovatele distribuční soustavy: Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., U Plynárny 500, PSČ 145 08, Praha 4 – Michle.

Originál smlouvy Vám zašleme obratem zpět po jejím podepsání odpovědným zástupcem provozovatele distribuční soustavy.

Děkujeme za Vaší spolupráci, s pozdravem

