



Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Váš dopis zn.

Ze dne 9.11.2012

Naše značka PVK44988 /12/OTPČ

Vyřizuje Petra Heizmanová

OÚPrŘ - OTPČ

Dykova 3, Praha 10

Tel. / fax 221501120

E-mail petra.heizmanova@pvk.cz

Datum 21.11.2012

INTAR a.s.

Bezručova 17a

656 73 Brno

**Věc: „Pavilony Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů  
ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 Suchdol“**

Stavebník: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol

Předmětem předložené projektové dokumentace k umístění stavby je výstavba nového pavilonu Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů na místo stávajících dvou nevyhovujících objektů. Stavební záměr se nachází v areálu ČZU v Praze, na parc. č. 1627/1, 1627/34, 1627/35 a 1649 k. ú. Suchdol. Novostavba bude napojena na technickou infrastrukturu areálu. Vodovodní přípojka pro navržený objekt bude provedena se stávajícího areálového rozvodu vody před objektem. Splaškové vody budou odváděny samostatnou splaškovou přípojkou do areálové kanalizace před objektem. Dešťové vody z objektu a okolních zpevněných ploch budou odvedeny do nové dešťové přípojky napojené na areálovou dešťovou kanalizaci.

Akiová společnost PVK jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy, není účastníkem územního a stavebního řízení a neprovádí kontrolu staveb vnitřních instalací vodovodů a kanalizací a ani jí to dle příslušných právních předpisů nepřísluší.

Za posouzení dostatečné kapacity stávající vodovodní a kanalizační přípojky a vnitřního vodovodu a kanalizací s ohledem na potřebu vody a odvádění odpadní vody do/z celého objektu zodpovídá projektant, který případně navrhne rekonstrukci vodovodní nebo kanalizační přípojky.

Projektovou dokumentaci vracíme s tím, že upozorňujeme na dodržení ČSN 73 66 60 – Vnitřní vodovody, ČSN 75 67 60 – Vnitřní kanalizace a dalších doplňujících norem a vyhlášek.

U rekonstrukci suterénních prostor připomínáme, že kanalizačním potrubím chráněným proti zpětnému vzduší se nesmí odvádět odpadní vody z ploch, zařizovacích předmětů a zařízení, která jsou nad nejvyšší hladinou zpětného vzduší ve stoce.

Ing. Michal Vyskočil

manažer operativního útvaru

provozního ředitele

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

102 00 Praha 10, Ke Kblu 971

Úsek provozního ředitele

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kblu 971 – 102 00 – Praha 10 – Hostivař

Call centrum: 840 111 112 – E-mail: info@pvk.cz – web: www.pvk.cz

Sídlo společnosti: Pařížská 11 – 110 00 – Praha 1

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 5297, u Městského soudu v Praze.

IČ: 25656635 – DIČ: CZ25656635

