



23 - 11 - 2012

INTAR a. s.
Bezručova 17a
656 73 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

VĚC

1119/OH/ORDS/12

Oldřich Holý/tel.724 921 898

19.11.2012

Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení.

**Stavba: Pavilony Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů,
areál České zemědělské univerzity v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol**

Investor stavby: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha 6

S předloženou dokumentací pro územní řízení **souhlasíme** při dodržení následujících připomínek.

V místě dotčeném stavbou se v současnosti nenachází zařízení v majetku a správě naší a. s. Součástí stavby je rozšíření areálového (průmyslového) plynovodu, které se týká odběrného plynového zařízení ve vlastnictví České zemědělské univerzity.

1. Požadujeme, aby využití zemního plynu a forma a charakter vytápění v plánované výstavbě, byly v souladu s technickými podmínkami připojení k distribuční soustavě, vydanými naší a. s. dne 19.11.2012 k žádosti č. 436001.

2. Požadujeme dodržet ustanovení ČSN 736005, ČSN EN 12279, 15001, 1775, technická pravidla G 704 01, 800 03, 905 01 a další související technické předpisy. Pro prevenci a k zajištění ochrany při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu požadujeme postupovat ve smyslu Nařízení vlády ČR č. 406/2004 Sb.

3. Za technické řešení projektové dokumentace týkající se odběrného plynového zařízení je plně zodpovědný projektant. Společnost Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., se z hlediska odběrného plynového zařízení vyjadřuje pouze k umístění a typu plynoměru a umístění hlavního uzávěru plynu.

4. Z předložené dokumentace pro územní řízení vyplývá, že plynárenská zařízení ve smyslu jejich definice dle zákona č.458/2000 Sb., v platném znění, obecná část - §2 – vymezení pojmů, b) – v plynárenství (odstavec 1., 7., 8., 10., 11.), nebudou stavbou přímo dotčena. V případě, že z tohoto hlediska nedojde při zpracování projektu stavby ke změně, a budou dodrženy podmínky připojení k distribuční soustavě, vydané naší a. s. k evidované žádosti (viz bod 1 výše uvedeného textu) **nepožadujeme** předkládat k vyjádření další stupeň dokumentace pro stavební povolení.

Toto vyjádření platí dva roky a je nedílnou součástí projektové dokumentace.

Vyjádření k projektové dokumentaci nenahrazuje technické podmínky připojení k distribuční soustavě.

Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 06
(12)



František Maryška

vedoucí odboru
rozvoje distribuční soustavy

Příloha: DÚŘ