





CHÚC typu "B"  
P1.01/N4-II.

STÁVAJICI OBJEKT FAPPZ


----	HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
→	SMĚR ÚNIKU
→	VÝCHOD DO VOLNÉHO PROSTORU
●	DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZ ZAMKU
	NEBO OPATŘENÉ PANIKOVÝM KOVÁNÍM DLE ČSN EN 1125
▲	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
⊕	POŽÁRNÍ HYDRANT
EPS	PROSTOR STŘEŽENÝ EPS
⚡	ÚSTŘEDNA EPS
⊗	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
🚒	AKUSTICKÉ POPLACHOVÉ ZAŘÍZENÍ – SIRÉNA
🌀	NUCENÉ VĚTRÁNÍ CHŮC
CS	CENTRAL STOP
TS	TOTAL STOP

- ① POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30-C3 Sm DP1
- ② POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30-C3 DP3
- 2a POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30-C3 Sm DP3
- ③ POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW 15 DP2
- ④ POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW 30-C2 DP1
- ⑤ POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW 60-C2 DP1
- ⑥ POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW 15-C3 DP3
- ⑦ POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW 15-C2 DP3
- ⑧ POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW 30-C2 DP3
- ⑨ POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW 15-C2 DP1

- |   |  |
|---|--|
|  | POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR                           |
|  | STŘEŠNÍ PLÁŠŤ VHDNÝ DO POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU |
|  | PROSTOR CHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH CEST                    |
|  | TRVALE VOLNÝ KOMUNIKAČNÍ PROSTOR                     |

-   ÚNIKOVÝ VÝCHOD  
   ÚNIKOVÝ VÝCHOD  
VPRAVO – VLEVO  
 ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ

ROZMĚR ZNAČEK – 300x150 mm  
VIDITELNĚ A ROZPOZNATELNĚ I PŘI PŘERUŠENÍ DODAVKY EL. ENERGIE  
MIN. DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU K BEZPEČNÉMU OPUŠTĚNÍ OBJEKTU,  
VHODNĚ DO PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM JSOU POUŽÍVÁNY, A ZHOTOVENY  
Z ODOLNÉHO MATERIÁLU – FOTOLUMINISČNÍ NEBO REFLEXNÍ,  
PŘI SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI YDÁVAT SVĚTLO NEBO BÝT OSVĚTLENY


$$\pm 0,000 = 282,05 \text{ m} \quad \text{Bpv}$$

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. arch. BOHUMIL LANCMAN <i>Jan Lan</i>
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. JANA MACÍKOVÁ <i>Macíková</i>
VYPRACOVAL	Ing. JANA MACÍKOVÁ
KONTROLA	Ing. JOSEF KATOLICKÝ <i>Katolický</i>
INVESTOR	ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchbátka
MÍSTO STAVBY	k.ú.: Suchdol, parc.č.1627/1,1627/34,1627/35;areál ČZU

**INTAR**  
Bezučova 17a, 656 73 Brno  
www.intar.cz info@intar.cz  
tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173

NÁZEV AKCE:  <b>PAVILONY FAKULTY AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ</b>	ZAK.Č.AKCE:	2 0305 021-4
	STUPEŇ PD:	DVZ
	DATUM:	10/2013
	FORMÁT:	3 × A4
OBJEKT:  <b>SO 01 PAVILON FAPPZ</b>	KOPIE:	
ČÁST: D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	SOUBOR:	
NÁZEV VÝKRESU:  <b>PŮDORYS 1.NP</b>	MĚŘÍTKO:  <b>1:200</b>	ČÍSLO PŘÍLOHY:  <b>02</b>

Č. M. KATEGORIA	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	S.V. [m]	Č. M. KATEGORIA	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	S.V. [m]		
101	ZADĚRŮ	11,97	3,42	116	WC – MUŽI	13,13	3,42		
102	ZADĚV VŘATNICE	5,75	3,42	117	UKLIDOVÁ KOMORA	1,70	2,42		
103	VŘATNICE	11,34	3,42	118	WC – ŽENY	13,40	3,42		
104	CHOBOA	316,62	3,42	119	KZKR	SLIKAD KZKR	14,91	3,42	
105	SCHODIŠTĚ	17,37	3,42	120	KZKR	ÚČEBNA KZKR	52,64	3,42	
106	KOZE	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,72	3,42	121	KZKR	ÚČEBNA KZKR	77,77	3,42
107	KOZE	ÚČEBNA KOZE	36,49	3,42	122	WC – MUŽI	17,05	3,42	
108	KOZE	ÚČEBNA KOZE	77,77	3,42	123	SCHODIŠTĚ	17,36	3,42	
109	KOZE	ÚČEBNA KOZE	77,77	3,42	124	KZKR	ÚČEBNA KZKR	77,77	3,42
110	WC – ŽENY	17,03	3,42	125	KZKR	ÚČEBNA KZKR	52,64	3,42	
111	SCHODIŠTĚ	16,96	3,42						
112	KSZ	ÚČEBNA KSZ	77,77	3,42					
113	KSZ	ÚČEBNA KSZ	77,76	3,42					
114	KSZ	ÚČEBNA KSZ	33,07	3,42					
115	WC – MOBILNÍ S ASISTENCÍ	5,17	3,42						
				VS1	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	3,75			