


LEGENDA Ma8 :

2,2m 135/60
2,2m 62/50
HLAVNÍ TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ
VEDENÁ PO STŘEŠÍ NA DLÁŽDIČÍCH CCA 1M OD SEBE
(TRASA NA STŘEŠÍ UKOTVENÁ NA DLÁŽDIČÍCH O MIN. VÝŠCE 5 CM)
(KABELY ULOŽENY VOLNĚ V KABELOVÉM ŽLABU NEBO V TRUBECE)

NAPĚTOVÉ SOUSTAVY:

SILOVÁ – 3 NPE AC 50Hz, 400V / TN–S
OVLADACÍ – 1 NPE AC 50Hz, 230V / TN–S
– 1 AC 50Hz, 24V / FELV
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 – IZOLACÍ
– KRYTÍEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNJUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. BOHUMIL LANCMAJN	<i>Bohumil Lancmajn</i>
OPROJEKOVÝ PROJEKTANT	ING. JOSEF HRUŠKA	<i>Josef Hruška</i>
VÝPOČÍTOVÁ	ING. JOSEF HRUŠKA	<i>Josef Hruška</i>
KONTROLA	ING. JOSEF KATOLICKÝ	<i>Josef Katolický</i>
INVESTOR	ČZU v Praze, Kemptel 159, 166 00 Praha 6 - Střehov	
MÍSTO STAVBY	k.o. Střehov, parc.č. 1627/1, 1627/94, 1627/95, areál ČZU	
NAZEV AKCE:	ZAK. AKCE	2 03 05 021-4
	ZAK. KOOPER.	1389
	STUPEN PD.	DVZ
	DATUM	10. 2013
	FORMÁT	8 x A4
OBJEKT:	SO 01 PAVILON FAPPZ	
ČÁST: D1.4.6 MĚŘENÍ A REGULACE		
NAZEV VÝKRESU:	PŮDORYS STŘECHY	MĚŘITOK: 1:100
		ČÍSLO PŘÍLOHY: D 1.4.6. 07



Ing. Hruška, Josef
tel.: 739 669 324
josef.hruska@volny.cz

Barbora 11a, 656 73 Brno tel.: 545 422 211