



LEGENDA TLAKŮ TOPNÉ SOUSTAVY

STATICKÝ TLAK	pst	1,6bar
MINIMÁLNÍ PROVOZNÍ TLAK	po	1,8bar
OTEVÍRACÍ TLAK POJ. VENTILU	psv	4,0bar
TLAK SOUSTAVY	pe	3,5bar
TLAK DOPLŇOVACÍ VODY	pn	5,0bar
MAX. PROVOZNÍ TEPLOTA		65°C
BEZP. OMEZOVAČ TEPLOTY		70°C

LEGENDA POPISU ARMATUR

RV 15/3	RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ, DN15, PŘEDREGULACE 3
PV 15/3	RADIÁTOROVÝ VENTIL PŘÍMÝ, DN15, PŘEDREGULACE 3
RŠ 15/4	REGULAČNÍ ŠROUBENÍ ROHOVÉ, DN15, PŘEDREGULACE 4
PŠ 15/4	REGULAČNÍ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ, DN15, PŘEDREGULACE 4
TNRVV	TLAKOVĚ NAZÁVISLÝ REGULAČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL
RRV	RUČNÍ REGULAČNÍ VENTIL
Š	ŠOUPĚ S13 111 606, S PEVNÝM KLÍNEM

LEGENDA POTRUBÍ

— s —	ÚT-SEVER
— J —	ÚT-JIH
— U —	ÚT-UVNITŘ DISPOZICE
— 1PP —	ÚT-1.PP
— V1 —	VZT 1 (ZAŘÍZENÍ 5 A 6)
— V2 —	VZT 2 (ZAŘÍZENÍ 2)

— V3 —	VZT 3 (ZAŘÍZENÍ 3)
— V4 —	VZT 4 (ZAŘÍZENÍ 7)
— DC —	DVEŘNÍ CLONY
— VZT-1PP —	PŘÍVOD PRO VZT V 1.PP
— VZT-AGRO —	PŘÍVOD PRO VZT Z BUDOVY "AGRO"

±0,000 = 282,05 m Bpv

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. arch. BOHUMIL LANCMAN		Beznáčková 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Hynek FARKA		
VYPRACOVAL	Hynek FARKA		
KONTROLA	Hynek FARKA		
INVESTOR	ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchbát		
MÍSTO STAVBY	k.ú.: Suchbát, parc.č.1627/1,1627/34,1627/35;areál ČZU		
NÁZEV AKCE:	PAVILONY FAKULTY AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ	ZAK.Č.AKCE:	2 0305 021-4
OBJEKT:	SO 01 PAVILON FAPPZ	STUPEŇ PD:	DVZ
ČÁST:	D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ	DATUM:	10/2013
NÁZEV VÝKRESU:	SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTELNY+VZT	FORMÁT:	8 x A4
		KOPIE:	
		SOUBOR:	
		MĚŘÍTKO:	---
		ČÍSLO PŘÍLOHY:	9