

2.NP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	KATEDRA	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]
201		CHODBA	293,39	3,42
202	KZR	PREPARAČNÍ MISTNOST KZR - BEZOBRATLÍ	35,63	3,42
203	KZR	TECHNICKÁ MÍSTNOST KZR	6,72	3,42
204	KZR	PREPARAČNÍ MISTNOST KZR - OBRATLOVCI	35,63	3,42
205	KZR	LABORATOŘ KZR - GENETICKÁ	51,38	3,42
206	KZR	LABORATOŘ KZR - GENETICKÁ IZOLAČNÍ	25,14	3,42
207	KZR	LABORATOŘ KZR - VYŠETŘOVNA	25,14	3,42
208	KZR	LABORATOŘ PRO ZPRACOVÁNÍ BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU - KZR	51,56	3,42
209		WC - ŽENY	17,03	3,42
210		SCHODIŠTĚ	17,50	3,42
211	KSZ	LABORATOŘ KSZ - ANALYTICKÁ-MLÉKO	77,77	3,42
212	KSZ	LABORATOŘ KSZ - MASO+VEJCE+MIKROBIOLOGIE	77,59	3,42
213	KSZ	LABORATOŘ KSZ - REPRODUKCE	33,07	3,42
214		WC - IMOBILNÍ S ASISTENCÍ	5,17	3,42
215		WC + SPRCHA - MUŽI	12,99	3,42
216		ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,70	3,42
217		WC + SPRCHA - ŽENY	13,26	3,42
218	KSZ	KANCELÁŘ	14,91	3,42
219	KSZ	LABORATOŘ KSZ - HISTOLOGIE	26,43	3,42
220	KSZ	LABORATOŘ KSZ - PŘÍPRAVA VZORKŮ	25,15	3,42
221	KSZ	LABORATOŘ KSZ - GENETIKA ŠPINAVÁ	25,14	3,42
222	KSZ	LABORATOŘ KSZ - GENETIKA ČISTÁ	51,56	3,42
223		WC - MUŽI	17,03	3,42
224		SCHODIŠTĚ	16,99	3,42
225	KOZE	LABORATOŘ KOZE	52,81	3,42
226		SPOJOVACÍ CHODBA	17,38	3,40
227	KOZE	TECHNICKÁ MÍSTNOST KOZE	3,15	3,42
228	KOZE	ŠATNA	4,10	3,42
229	KOZE	LABORATOŘ ČISTÁ KOZE	18,33	3,42
230	KOZE	LABORATOŘ KOZE	35,63	3,42
231	KOZE	TECHNICKÁ MÍSTNOST KOZE	9,29	3,42

LEGENDA MaR

- ROZVODNICE PRO IRC (310x240x110)
- PROSTOROVÝ OVLÁDAČ S KOREKCÍ TEPLOTY (UMÍSTIT DO VÝŠKY 150–170 cm)
- TERMOELEKTRICKÝ POHON VENTILU RADIÁTORU
- J–Y(ST)–Y 2x2x0,8 – KABEL KOMUNIKACE KNX
- JYTY 40x1 – KABEL MEZI RBX A PROSTOROVÝM OVLÁDAČEM
- H05WF 2x1,5 – KADEL MEZI REGULÁTOREM A HLAVICI
- 3 ŽLAB 62/50 — KABELOVÉ TRASY VEDENY V PODHLEDECH
  SVISLE TRASY K OVLÁDAČŮM VEDENY POD OMÍTKOU
  TRASY K HLAVICÍM RADIÁTORŮ VEDENY V PODHLEDECH,
  SVISLÁ TRASA K HLAVICÍM V PLASTOVÉ LIŠTĚ V ROHU MÍSTNOSTI

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:

SILOVÁ – 3 NPE AC 50Hz, 400V / TN–S
OVLÁDACÍ – 1 NPE AC 50Hz, 230V / TN–S
– 1 AC 50Hz, 24V / FELV
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 – IZOLACÍ
– KRYTEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

±0,000 = 282,05 m Bpv

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING.ARCH.BOHUMIL LANCMAN	INTAR Bezručova 17a, 656 73 Brno,tel.: 543 422 211
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JOSEF HRUŠKA	
VYPRACOVAL	ING. JOSEF HRUŠKA	Ing. Hruška Josef tel.: 739 669 324 josef.hruska@volny.cz
KONTROLA	ING. JOSEF KATOLICKÝ	
INVESTOR	ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol	
MÍSTO STAVBY	k.ú.: Suchdol, parc.č. 1627/1,1627/34,1627/35; areál ČZU	
NÁZEV AKCE : PAVILONY FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ		ZAK.Č.AKCE: 2 0305 021-4 ZAK.Č.KOOPER.: 1369 STUPEŇ P.D.: DVZ DATUM: 10/ 2013 FORMÁT: 8 x A4
OBJEKT : SO 01 PAVILON FAPPZ		KOPIE:
ČÁST: D.1.4.6 MĚŘENÍ A REGULACE		SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS 2.NP		MĚŘÍTKO: 1:100 ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.4.6_04