

Protokol o určení vnějších vlivů č.8/2013

Předmět jednání : PAVILONY FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A
PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchbát

Investor : Česká zemědělská univerzita v Praze

Složení komise:

Předseda:

Ing.arch. Bohumil Lancman k – HIP

.....

Členové:

Bc Josef Stuchlík – Spáva budov

.....

ING Macíková Jana-PBŘ

.....

Pavel Procházka DiS-správa budov

.....

Ing. Miloslav Kadrnožka

.....

Přílohy : Příloha 1 – tabulka vnějších vlivů

V Brně dne 10.10.2013

.....

podpis předsedy komise

A. PODKLADY

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3: 2010, Elektrotechnická instalace budov, část 5-51 : Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy.
- ČSN 33 20000-7-701, ed.2 – El. instalace nízkého napětí, Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a na zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou
- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: 2007, Elektrotechnické instalace nízkého napětí – část 4-41 : Ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem
- ČSN 33 2130 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody
- Požárně bezpečnostní řešení stavby

B. PROSTORY

Navržený objekt je obdélníkového půdorysu, čtyřpodlažní s částečným podsklepením, dispozičně propojený bezbariérově se stávajícím objektem spojovacím krčkem v úrovni 2. podlaží. Provozní řešení vychází z kategorizace prostorů a to na společné, výukové, technické a prostory zázemí kateder.

Hlavní vstup je orientován z jižní strany, z rozšířeného stávajícího pěšího koridoru. V 1. nadzemní podlaží (NP) jsou umístěny hlavní vstupy do budovy, učebny a přednáškové sály, komunikační chodby, technické místnosti a hygienické zázemí. V [2.NP](#) laboratoře, studovny, komunikační chodby, technické místnosti a hygienické zázemí. Ve 3. a [4.NP](#) pak kancelářský provoz, pracoviště doktorandů, studovny, komunikační chodby, technické místnosti, sklady a hygienické zázemí. V 1. podzemní podlaží (PP) jsou umístěny sklady, technické místnosti, zázemí laboratoří a parkovací plochy pro kola a motocykly. Přístup je zajištěn sjezdem ze severní strany, který je připojen na areálovou komunikaci ul. K Transformátoru.

Vertikální propojení zajišťují dvě uzavřené schodišťové prostory v čelech budovy, propojující všechna patra, přičemž jedno prochází až do 1.PP. V centru dispozice je pak umístěno ještě kruhové schodiště propojující 1. a [2.NP](#). Podlaží jsou propojena i osobním výtahem spojujícím 1.PP - [4.NP](#) a jedním osobním nákladním, propojujícím 1.PP - [2.NP](#). Nová budova bude v úrovních [2.NP](#) propojena spojovacím krčkem se stávající budovou **FAPPZ**.

C. ROZHODNUTÍ

Viz příloha.

WC, úklid

- | | |
|----------------------|---|
| a) Vnější vlivy: | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1 |
| b) Využití: | BA1, BB2, BC2, BD1, BE1 |
| c) Konstrukce budov: | CA1, CB1 |

Dle čl. 320.N4 normy ČSN 33 2000-3 se jedná z hlediska posouzení nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které mohou při provozu el. zařízení nastat, o prostory **normální**.

Kolem sprchovacích koutů, umývacích prostorů a výlevků dřezů platí zóny dle ČSN 33 2000-7-701, ed.2, obrázků přiložených v této normě a ČSN 33 2130, ed.2 (09/2009), čl. 7.8.1 obr.1.

VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ STŘECHA OBJEKTU

- a) Vnější vlivy: AA3+AA5, AB3+AB5, AC1, AD4, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ3, AS2, AT1, AU1
- b) Využití: BA1, BB2, BC2, BD1, BE1
- c) Konstrukce budov: CA1, CB1

Dle čl. 320.N4 normy ČSN 33 2000-3 se jedná z hlediska posouzení nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které mohou při provozu el. zařízení nastat, o prostory **zvlášť nebezpečné**.

D. ZDŮVODNĚNÍ

Rozhodnutí komise je v souladu s navrženou technologií, technologickými postupy uvnitř provozního souboru, stavebního řešení a atmosférickými vlivy v dané lokalitě.

V místnostech bylo stanoveny vnější vlivy dle funkce jednotlivých místností a druhu činnosti, které se v místnostech provádějí

E. CHARAKTERISTIKA MÉDIÍ

Nejsou

1PP

Dislokace			Prostředí																			
1	2		4																	5	6	9
místnost číslo	název místnosti		ČSN 330000 5-51 ed3																			
			teplota	voda	tělesa	koroz	řáz	vibrace	přísně	živočiši	elmag		osoby	země	unik	látky		materiál	budova	poznám		
			AB	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM		BA	BC	BD	BE		CA	CB			PROSTŘEDÍ
001	SKLAD	25,25	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
002	ZÁDVEŘÍ – VSTUP DO 1.PP	23,06	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
002a	GARÁŽ – JÍZDNÍ KOLA	244,27	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
002b	GARÁŽ – MOTOCYKLY	68,85	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
003	VÝTAHOVÁ ŠACHTA "V1"	4,03	4	1	1	1	2	2	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP44	NEBEZPEČNÉ
004	VÝTAHOVÁ ŠACHTA "V2"	3,8	4	1	1	1	2	2	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP44	NEBEZPEČNÉ
005a	ROZVODNA NN	14,45	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
005b	ÚSTŘEDNA NOUZOVÉHO OSVĚT	5,45	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
006	STROJOVNA VZT + CHLAZENÍ	104,88	4	1	1	1	2	2	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP44	NEBEZPEČNÉ
007	EXPERIMENTÁLNÍ MÍSTNOST	30,97	5	2	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ
008	POZOROVACÍ KOMORA	3,52	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
009	EXPERIMENTÁLNÍ MÍSTNOST	15,02	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
010	EXPERIMENTÁLNÍ MÍSTNOST	17,44	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
011	CHODBA	39,77	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
012	DIESELAGREGÁT	23,46	4	1	1	1	2	2	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP44	NEBEZPEČNÉ
013	KOTELNA + OHŘEV TUV	45,54	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
014	SCHODIŠTĚ	17,94	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
015	SKLAD	52,94	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
016	SKLAD	85,07	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ

Dislokace			Prostředí																			
1	2		4																	5	6	9
			ČSN 330000 5-51 ed3																			
místnost číslo			teplota	voda	tělesa	koruze	ráz	vibrace	plísň	živočiši	elmag		osoby	země	unik	látky		materiál	budova		poznámka	PROSTŘEDÍ
	název místnosti		AB	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM		BA	BC	BD	BE		CA	CB			
101	ZÁDVEŘÍ	11,97	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
102	ZÁZEMÍ VRÁ	5,75	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
103	VRÁTNICE	11,34	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
104	CHODBA	316,62	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
105	SCHODIŠTĚ	17,37	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
106	TECHNICKÁ	6,72	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
107	UČEBNA KO:	36,49	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
108	UČEBNA KO:	77,59	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
109	UČEBNA KO:	77,77	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
110	WC – ŽENY	17,03	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
111	SCHODIŠTĚ	16,99	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
112	UČEBNA KSz	77,77	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
113	UČEBNA KSz	77,59	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
114	UČEBNA KSz	33,07	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
115	WC – IMOBIL	5,17	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
116	WC – MUŽI	13,13	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
117	ÚKLIDOVÁ K	1,7	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
118	WC – ŽENY	13,4	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
119	SKLAD KZR	14,91	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
120	UČEBNA KZF	52,64	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
121	UČEBNA KZF	77,77	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
122	WC – MUŽI	17,03	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
123	SCHODIŠTĚ	17,36	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
124	UČEBNA KZF	77,77	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
125	UČEBNA KZF	52,64	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
VS1	VENKOVNÍ S	3,75	4	3	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP44	NORMÁLNÍ
VS2	VENKOVNÍ S	3,21	4	3	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP44	ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ

2NP

Dislokace			Prostředí																			
1	2		4																	5	6	9
			ČSN 330000 5-51 ed3																			
místnost číslo			tepota	voda	tělesa	koroz	ráz	vibrace	plísň	živočiš	elmag		osoby	země	unik	látky		materiál	budova		poznámka	PROSTŘEDÍ
			AB	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM		BA	BC	BD	BE		CA	CB			
201	CHODBA	293,39	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
202	PREPARAČNÍ	35,63	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
203	TECHNICKÁ	6,72	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
204	PREPARAČNÍ	35,63	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
205	LABORATOŘ	51,38	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
206	LABORATOŘ	25,14	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
207	LABORATOŘ	25,14	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
208	LABORATOŘ	51,56	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
209	WC – ŽENY	17,03	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
210	SCHODIŠTĚ	17,5	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
211	LABORATOŘ	77,77	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
212	LABORATOŘ	77,59	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
213	LABORATOŘ	33,07	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
214	WC – IMOBII	5,17	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
215	WC + SPRCI	12,99	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
216	ÚKLIDOVÁ k	1,7	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
217	WC + SPRCI	13,26	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
218	KANCELÁŘ	14,91	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
219	LABORATOŘ	26,43	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
220	LABORATOŘ	25,15	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
221	LABORATOŘ	25,14	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
222	LABORATOŘ	51,56	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
223	WC – MUŽI	17,03	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
224	SCHODIŠTĚ	16,99	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
225	LABORATOŘ	52,81	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
226	SPOJOVACÍ	17,38	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
227	TECHNICKÁ	3,15	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ

2NP

228	ŠATNA	4,1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
229	LABORATOŘ	18,33	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
230	LABORATOŘ	35,63	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
231	TECHNICKÁ	9,29	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ

3NP

Dislokace			Prostředí																			
1	2		4																	5	6	9
			ČSN 330000 5-51 ed3																			
místnost číslo	název místnosti		teplota	voda	tělesa	koroze	ráz	vibrace	plísně	živočišj	elmag		osoby	země	unik	látky		materiál	budova		poznámka	PROSTŘEDÍ
			AB	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM		BA	BC	BD	BE		CA	CB			
301	CHODBA	256,35	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
302	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
303	KANCELÁŘ	17,46	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
304	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
305	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
306	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
307	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
308	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
309	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
310	KANCELÁŘ	17,9	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
311	SKLAD	12,04	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
312	SCHODIŠTĚ	21,26	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
313	KANCELÁŘ -	17,9	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
314	KANCELÁŘ -	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
315	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
316	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
317	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
318	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
319	KANCELÁŘ -	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
320	KANCELÁŘ -	15,68	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
321	WC + SPRCH	13,68	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
322	ÚKLIDOVÁ K	1,7	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
323	WC + SPRCH	13,94	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
324	VEDOUcí KA	35,46	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
325	SEKRETARIÁ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
326	ZASEDACí M	54,98	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
327	SCHODIŠTĚ	21,26	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ

3NP

328	WC – IMOBIL	4,86	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
329	ČAJOVÁ KUC	6,72	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
330	KANCELÁŘ –	17,9	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
331	KANCELÁŘ –	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
332	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
333	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
334	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
335	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
336	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
337	SKLAD KOZE	19,35	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
338	SBÍRKOVÁ M	19,5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
339	SKLAD KZR	26,46	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
340	SKLAD KZR	21,91	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
341	TECHNOLOG	12,88	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
342	SKLAD KSZ	26,24	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
343	KNIHOVNA K	19,5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
344	ARCHIV KSZ	19,35	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ

4NP

Dislokace			Prostředí																			
1	2		4																	5	6	9
místnost číslo	název místnosti		ČSN 330000 5-51 ed3																	poznámka	PROSTŘEDÍ	
			tepota	voda	tělesa	koroz	ráz	vibrace	plísň	živočiš	elmag		osoby	země	unik	látky		materiál	budova			
			AB	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM		BA	BC	BD	BE		CA	CB			
406	KANCELÁŘ	36,33	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
407	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
408	KANCELÁŘ	17,9	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
409	SKLAD	12,04	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
410	SCHODIŠTĚ	21,26	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
411	VEDOUcí K/	36,46	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
412	SEKRETARI	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
413	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
414	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
415	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
416	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
417	KANCELÁŘ	15,68	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
418	WC + SPRCI	13,68	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
419	ÚKLIDOVÁ K	1,7	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
420	WC + SPRCI	13,93	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
421	KANCELÁŘ	16,9	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
422	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
423	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
424	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
425	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
426	KANCELÁŘ	17,9	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
427	SCHODIŠTĚ	21,26	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
428	WC – IMOBII	4,86	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
429	ČAJOVÁ KU	6,72	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
430	VEDOUcí K/	36,46	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
431	SEKRETARI	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
432	TAJEMNÍK K	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ

4NP

433	KANCELÁŘ	36,33	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
434	KANCELÁŘ	17,78	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
435	KANCELÁŘ	18,4	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
436	KANCELÁŘ	18,9	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
437	KANCELÁŘ	18,15	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
438	KANCELÁŘ	18,5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
439	PRACOVNA	13,69	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
440	PRACOVNA	11,96	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
441	PRACOVNA	16,74	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ
442	ZASEDACÍ M	49,76	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ