

VŠECHNY VÝVODY Z JISTIČÍCH PRVKŮ ZAKONČIT NA ŘADOVÝCH SVORKÁCH
INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT NAPOJENY PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/7N-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/7N-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy

ROZVODNICE RL2–8, RL2–16

OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ
PRO 96xTE
ROZMĚR 600x600x155
KRYTÍ IP 30



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING.ARCH.BOHUMIL LANGMAN	INTAR Bernatova 17a, 658 73 Brno,tel.: 543 422 211 www.intarprojekt.cz Ing. Miroslav Kadrnička Bernatova 17a, Brno e-mail : projekt@intarnoska.cz	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.MIROSLAV KADRNIČKA		
VYPRACOVAL	ING.MIROSLAV KADRNIČKA		
KONTROLA	ING.JAN ŠOSÁŘ		
INVESTOR	ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol		
MÍSTO STAVBY	k.ú. Suchdol, pam.č. 16271,16273/4,16273/5; areál ČZU		
NÁZEV AKCE :	PAVILONY FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ	ZAK.Č.AKCE	2 0305 021-4
		ZAK.Č.KOPIER	-
		STUPEŇ P.D.	DVZ
		DATUM	10/ 2013
		FORMÁT	1 x A4
		KOPIE	
OBJEKT :	SO 01 PAVILON FAPPZ		
ČÁST :	D.1.4.4 SILNOPROUDÉ ELEKTRONISTALACE	SOUBOR	
NÁZEV VÝKRESU :	ROZVODNICE RL2-8,RL2-16	MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.4.4.28