



VŠECHNY VÝVODY Z JISTÍCÍCH PRVKŮ ZAKONČIT NA RADÍCÍCH SVORKÁCH
INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT NAPOJENY PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, předpětovými a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy

ROZVODNICE RL2–4

OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ
PRO 75xTE
ROZMĚR 600x600x155
KRYTÍ IP 30



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING.ARCH.BOHUMIL LANDMAN	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.MIROSLAV KADRNOŽKA	
VYPRACOVAL	ING.MIROSLAV KADRNOŽKA	
KONTROLA	ING.JAN BOBÁŠ	
INVESTOR	ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol	
MÍSTO STAVBY	k.ú. Suchdol, par.č. 19271,19270/6,19270/8, areál ČZU	
NÁZEV AKCE:	PAVILONY FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ	
OBJEKT	SO 01 PAVILON FAPPZ	
ČÁST:	D.1.4.4 SILNOPROUDÉ ELEKTRONSTALACE	
NÁZEV VÝKRESU:	ROZVODNICE RL2-4	

ATNTAR
Bezručova 174a, 696 73 Brna,tel.: 543 422 211
projektování pro stavby
Ing. Miroslav Kadrnožka
Bezručova 13, Brno
e-mail : projekce@atntarbrno.cz

ZAK.C.AKCE	2 0905 021-4
ZAK.C.ASOKPER.	-
STUPEŇ P.D.	DVZ
DATUM	10/ 2013
FORMÁT	1 x A4
KOPIE	
SOUBOR	
MĚŘÍTKO	
ČÍSLO PŘÍLOHY:	D.1.4.4.25