



- ČTEČKA BEZKONTAKTNÍ
ČTEČKA BEZKONTAKTNÍ – VENKOVNÍ
ELEKTRICKÝ ZÁMEK
ŘÍDICI JEDNOTKA
KONCENTRÁTOR PC MASTER
VEDENÍ EKV – SYKY 5x2x0.5 +
ZÁČKY 2x2.5
POMOCNÝ ZDROJ
SVORKOVACÍ KRABICE
- 5x napájecí zdroj:
Z1 – napájení sběrnice1
Z2 – napájení sběrnice2 v 1.PP
Z3 – napájení sběrnice3 a PC MASTERU
Z4 – napájení sběrnice4 v 2.NP, 3.NP a 4.NP
Z5 – napájení sběrnice5 v 1.PP
Z6 – napájení sběrnice6 v 1.PP
Z7 – napájení sběrnice7 v 1.NP

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. arch. BOHUMIL LANCMAN
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	IVAN VÁVRA
VYPRACOVAL	IVAN VÁVRA
KONTROLA	Ing. MIROSLAV KOLÁŘ
INVESTOR	ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchbátol
MÍSTO STAVBY	k.ú.: Suchbátol, parc.č.1627/1, 1627/34, 1627/35, areál ČZU
NÁZEV AKCE:	ZAKÁŇANCE: 2 0305 021-4
D.1.4.5 SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	
POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ	
OBJEKT:	SO 01 PAVILON FAPPZ
ČÁST: D.1.4.5.B - Slaboproudé rozvody - Bezpečnostní systémy	
NÁZEV VÝKRESU:	SCHEMA EKV
STUPEŇ PD:	DVZ
DATUM:	10/2013
FORMÁT:	8 x A4
KOPIE:	
SOUBOR:	
MĚŘÍTKO:	
	08