ROZVODNICE RL2-5, RL2-6

OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ
PRO 96xTE
ROZMĚR 600x600x155
KRYTÍ IP 30





VŠECHNY VÝVODY Z JISTÍCÍCH PRVKŮ ZAKONČIT NA ŘADOVÝCH SVORKÁCH
INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT NAPOJENY PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN–S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING.ARCH.BOHUMIL LANCMAN	INTAR
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.MIROSLAV KADRNOŽKA	Bezručova 17a, 656 73 Brno,tel.: 543 422 211
VYPRACOVAL	ING.MIROSLAV KADRNOŽKA	www.kadrnozka.cz elektroprojekce Ing. Miroslav Kadrnožka Strážnická 12, Brno e-mail : projekce@kadrnozka.cz
KONTROLA	ING.JAN ŠOBÁŇ	
INVESTOR	ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol	
MÍSTO STAVBY	k.ú.: Suchdol, parc.č. 1627/1,1627/34,1627/35; areál ČZU	
NÁZEV AKCE : PAVILONY FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ	ZAK.Č.AKCE	2 0305 021-4
	ZAK.Č.KOOPER.	-
	STUPEŇ P.D.	DVZ
	DATUM	10/ 2013
	FORMÁT	1 x A4
OBJEKT : SO 01 PAVILON FAPPZ	KOPIE	
ČÁST: D.1.4.4 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	SOUBOR	
NÁZEV VÝKRESU : ROZVODNICE RL2-5,RL2-6	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.4.4.26