ROZVODNICE RL2-13



VŠECHNY VÝVODY Z JISTIČÍCH PRVKŮ ZAKONČIT NA ŘADOVÝCH SVORKÁCH
INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT NAPOJENY PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ

NAPÁJENO ZE SÍTĚ A ZÁLOHOVÁNO DA

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/7N~S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/7N~S

ZDRAVNÁ PŘÍZ. ZPAJENÍ EL. PŘÍVODEK: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
nemožnost – zákazání zasunutí žádných částí, přepíšeném a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy

OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ
PRO 96xTE
ROZMĚR 600x600x155
KRYTÍ IP 30



HLAVNÍ RŮŽNÝH PROJEKTU	ING.ARCH.BOHUMIL LANGMAN
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.MIROSLAV KADRNOŽKA
VYPRACOVAL	ING.MIROSLAV KADRNOŽKA
KONTROLA	ING.JAN ŠOUŠÁŘ
INVESTOR	ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol
MÍSTO STAVBY	k.ú. Suchdol, pen.č. 162/71, 162/134, 162/135; areál ČZU

NTAR
Bernáškova 17a, 658 73 Brno,tel.: 543 422 211
www.bernaskova.cz
Ing. Mirosław Kadrnožka
Bernáškova 17, Brno
e-mail : projekce@bernaskova.cz

ZAK.Č.AKCE	2 0305 021-4
ZAK.Č.KOPIER	-
STUPEŇ P.D.	DVZ
DATUM	10/ 2013
FORMÁT	1 x A4
KOPIE	
SOUBOR	
MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.4.4.32

NÁZEV AKCE :
PAVILONY FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

OBJEKT :
SO 01 PAVILON FAPPZ

ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÉ ELEKTRONISTALACE

NÁZEV VÝKRESU :
ROZVODNICE RL2-13