ROZVODNICE RL2-1 RL2-2



VŠECHNY VÝVODY Z JISTIČÍCH PRVKŮ ZAKONČIT NA ŘADOVÝCH SVORKÁCH
INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT NAPOJENY PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ

NAPÁJENO ZE SÍTĚ A ZÁLOHOVÁNO DA

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – zdvojení (opisací) čtvrtý čtvrť, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy

OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ
PRO 96xTE
ROZMĚR 600x600x155
KRYTÍ IP 30



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING.ARCH.BOHUMIL LANGMAN	NTAR Bernatova 17a, 656 73 Brno,tel. 543 422 211 www.bedrovanka.cz Ing. Mirosław Kaźmierski Bedrovská 13, Brno e-mail : projekce@bedrovanka.cz	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.MIROSLAV KAZIMIRÓŽKA		
VYPRACOVAL	ING.MIROSLAV KAZIMIRÓŽKA		
KONTROLA	ING.JAN ŠOŠÁŇ		
INVESTOR	ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol		
MÍSTO STAVBY	k.ú. Suchdol, pers.č. 162/71,162/134,162/135; areál ČZU		
NÁZEV AKCE :		ZAK.Č.AKCE	2 0306 021-4
PAVILONY FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ		ZAK.Č.KOPER.	-
		STUPEŇ P.D.	DVZ
		DATUM	10/ 2013
		FORMÁT	1 x A4
OBJEKT :	SO 01 PAVILON FAPPZ	KOPIE	
ČÁST :	D.1.4.4 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	SOUBOR	
NÁZEV VÝKRESU :	ROZVODNICE RL2-1,RL2-2	MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.4.4.23