ROZVODNICE RL2-9



VŠECHNY VÝVODY Z JISTÍCÍCH PRVKŮ ZAKONČIT NA ŘADOVÝCH SVORKÁCH

INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT NAPOJENY PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ



NAPÁJENO ZE SÍTĚ A ZÁLOHOVÁNO DA

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN–S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy

OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ
PRO 75xTE
ROZMĚR 600x600x155
KRYTÍ IP 30



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING.ARCH.BOHUMIL LANCMAN	INTAR Bezručova 17a, 602 73 Brno,tel.: 543 422 211 www.ikedimzerike.cz ELEKTROPROJEKCE Ing. Miroslav Kadrnožka Stratilská 12, Brno e-mail : projekce@kadrnozka.cz	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.MIROSLAV KADRNOŽKA		
VYPRACOVAL	ING.MIROSLAV KADRNOŽKA		
KONTROLA	ING.JAN ŠOBÁŇ		
INVESTOR	ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol		
MÍSTO STAVBY	k.ú.: Suchdol, parc.č. 1627/1, 1627/34, 1627/35; areál ČZU		
NÁZEV AKCE :	PAVILONY FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ	ZAK.Č.AKCE	2 0305 021-4
		ZAK.Č.KOOPER.	-
		STUPEŇ P.D.	DVZ
		DATUM	10/ 2013
		FORMÁT	1 x A4
OBJEKT:	SO 01 PAVILON FAPPZ	KOPIE	
ČÁST:	D.1.4.4 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	SOUBOR	
NÁZEV VÝKRESU:	ROZVODNICE RL2-9	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.4.4.29