

Elektroinstalace pro zařízení funkční při požáru bude provedena kabely PH60–R, CSKH B2cas1d0, uloženými pod omítkou, v kabelových žlabech v podhledech, nebo na požárních příchytkách. Kabelové trasy musí splňovat minimálně požadavek PH60–R.

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN–S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING.ARCH.BOHUMIL LANCMAN
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.MIROSLAV KADRNOŽKA
VYPRACOVAL	ING.MIROSLAV KADRNOŽKA
KONTROLA	ING.JAN ŠOBÁŇ
INVESTOR	ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol
MÍSTO STAVBY	k.ú.: Suchdol, parc.č. 1627/1,1627/34,1627/35; areál ČZU

INTAR
Bezručova 17a, 656 73 Brno,tel.: 543 422 211
www.kadrnozka.cz
elektroprojekce
ing. Miroslav Kadrnožka
Strážnická 12, Brno
e-mail : projekce@kadrnozka.cz

NÁZEV AKCE :
PAVILONY FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

ZAK.Č.AKCE	2 0305 021-4
ZAK.Č.KOOPER.	-
STUPEŇ P.D.	DVZ
DATUM	10/ 2013
FORMÁT	1 x A4
KOPIE	
SOUBOR	
MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.4.4.8

OBJEKT : SO 01 PAVILON FAPPZ

ČÁST: D.1.4.4 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV VÝKRESU :
SCHÉMA NAPÁJENÍ