

VŠECHNY VÝVODY Z JISTIČŮCH PRVKŮ ZAKONČIT NA RADOVÝCH SVORKÁCH

INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT NAPOJENY PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ



ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní ochrana: čl.3 dvojn. izolací, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy

ROZVODNICE RL2-3

OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ
PRO 75xTE
ROZMĚR 600x600x155
KRYTÍ IP 30



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING.ARCH.BOHUMIL LANDMAN	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.MIROSLAV KADRNOŽKA	
VYPRACOVAL	ING.MIROSLAV KADRNOŽKA	
KONTROLA	ING.JAN BOBÁŠ	
INVESTOR	CZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol	
MÍSTO STAVBY	k.ú. Suchdol, parc.č. 19271,19270/4,19270/5, areál ČZU	
NÁZEV AKCE:	PAVILONY FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ	
OBJEKT	SO 01 PAVILON FAPPZ	
ČÁST	D.1.4.4 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	
NÁZEV VÝKRESU:	ROZVODNICE RL2-3	

NTAR
Benešova 17a, 698 73 Břeclav, 043 422 211
www.ntarbrno.cz
Ing. Miroslav Kadrnožka
Sadová 13, Brno
e-mail : projekce@ntarbrno.cz

ZAK.C.AKCE	2 0505 021-4
ZAK.C.KOPER.	-
STUPEŇ P.D.	DVZ
DATUM	10/ 2013
FORMÁT	1 x A4
KOPIE	
SOUBOR	
MĚŘÍTKO	
ČÍSLO PŘÍLOHY:	D.1.4.4.24