

VŠECHNY VÝVODY Z JISTIČŮ PŘIVÁŽ ZAKONČIT NA RADOVÝCH SVORKÁCH
INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT NAPOJENY PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
kombinací – základní (ochrana živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy

ROZVODNICE RL2–7

OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ
PRO 75xTE
ROZMĚR 600x600x155
KRYTÍ IP 30

VEDOUCÍ PROJEKTU	ING.ARCH.BOHUMIL LANDMAN	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.MIROSLAV KADRNOŽKA	
VYPRACOVAL	ING.MIROSLAV KADRNOŽKA	
KONTROLA	ING.JAN BOBÁŠ	
INVESTOR	ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol	
MÍSTO STAVBY	k.ú. Suchdol, parc.č. 10271,10270/4,10270/5, areál ČZU	
NÁZEV AKCE:	PAVILONY FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ	
OBJEKT:	SO 01 PAVILON FAPPZ	
ČÁST:	D.1.4.4 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	
NÁZEV VÝKRESU:	ROZVODNICE RL2-7	

NTAR
Benešova 13a, 638 73 Brno,tel.: 543 422 211
www.ntarbrno.cz
ing. Miroslav Kadrnožka
Babínská 12, Brno
e-mail : projekce@ntarbrno.cz

ZAK.Č.AKCE	2 0505 021-4
ZAK.Č.ADKPER.	-
STUPEŇ P.D.	DVZ
DATUM	10/ 2013
FORMÁT	1 x A4
KOPIE	
SOUBOR	
MĚŘÍTKO	
ČÍSLO PŘÍLOHY:	D.1.4.4.27