ROZVODNICE RL2–11

OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ
PRO 96xTE
ROZMĚR 600x600x155
KRYTÍ IP 30





NAPÁJENO ZE SÍTĚ A ZÁLOHOVÁNO ÚA

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN–S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN–S

DOHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – ztrátové (ztráty živých částí, případkem o kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy

VŠECHNY VÝVODY Z JISTÍCÍCH PRVKŮ
ZAKONČIT NA ŘADOVÝCH SVORKÁCH
INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT
NAPOJENY PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING.ARCH.BOHUMIL LANČMAN	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.MIROSLAV KAZIKROUŽKA	
VYPRACOVAL	ING.MIROSLAV KAZIKROUŽKA	
KONTROLA	ING.JAN BOSÁK	
INVESTOR	ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol	
MÍSTO STAVBY	k.ú. Suchdol, par.č. 1027/1,1027/54,1027/55; areál ČZU	
NÁZEV AKCE :	PAVILONY FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ	
OBJEKT:	SO 01 PAVILON FAPPZ	
ČÁST:	D.1.4.4 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	
NÁZEV VÝKRESU:	ROZVODNICE RL2-11	

INTAR
Bendlova 17a, 699 15 Břeclav, 043 423 231
www.bedrovedum.cz
Ing. Miroslav Kaziková
Tesařovská 12, Brno
e-mail : projekce@seznam.cz

ZAK.Č.AKCE	2 0305 021-4
ZAK.Č.KOOPER.	-
STUPEŇ P.D.	DVZ
DATUM	10/ 2013
FORMÁT	1 x A4
KOPIE	
SOUBOR	
MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.4.4.31