



NAPÁJENO ZE SÍTĚ A ZÁLOHOVÁNO DA

VŠECHNY VÝVODY Z JISTÍCÍCH PRVKŮ ZAKONČIT NA ŘADOVÝCH SVORKÁCH

INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT NAPOJENY PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ

ROZVODNICE RT

PLASTOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE
PRO 32xTE
KRYTÍ IP 40



ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING.ARCH.BOHUMIL LANCMAN	INTAR Benešova 17a, 658 73 Brno,tel.: 543 422 211 www.kadrnozka.cz Ing. Miroslav Kadrnožka Slatinická 12, Brno e-mail : projekce@kadrnozka.cz	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.MIROSLAV KADRNOŽKA		
VYPRACOVAL	ING.MIROSLAV KADRNOŽKA		
KONTROLA	ING.JAN ŠOBÁŇ		
INVESTOR	ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol		
MÍSTO STAVBY	k.ú.: Suchdol, parc.č. 1627/1,1627/34,1627/35; areál ČZU		
NÁZEV AKCE : PAVILONY FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ		ZAK.Č.AKCE	2 0305 021-4
		ZAK.Č.KOOPER.	-
		STUPEŇ P.D.	DVZ
		DATUM	10/ 2013
OBJEKT : SO 01 PAVILON FAPPZ		FORMÁT	1 x A4
		KOPIE	
ČÁST: D.1.4.4 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE		SOUBOR	
NÁZEV VÝKRESU : ROZVODNICE RT		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.4.4.21