

# TEPELNÉ IZOLACE

Bude použita tepelné izolace na bázi syntetického kaučuku, součinitel tepelné vodivosti max. 0,036W/mK při 0°C (dle EN 12667) popř. izolace obdobných technických parametrů

- Ve strojovnach V.1 bude veskere potrubí opatrenou tepelnou izolaci tloušťky minimálne 25mm (mimo instalační sachty). V instalačních sachtech bude potrubí ořivoděho a odvoděho vzduchu od V.1 ověšeno 1.2.3 ověšeno tepelnou izolací

(systém č. 4 pro většinou zasedací místnosti v 5 NP budovy obdřevy prolnožití izolací které splní funkci tepelné izolace)