

TEPELINE IZOLACE

Bude použita tepelné izolace na bázi syntetického kaučuku, součinitel tepelné vodivosti max. $0,036\text{ W/mK}$ při 0°C (dle EN 12667) popř. izolace obdobných technických parametrů

- Ve strojovna VZT bude veškeré potrubí opatřeno tepelnou izolací tloušťky minimálně 25mm (mimo instalační šachty).