6.NP



LEGENDA :

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY – PPr
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY – PPr
- POTRUBÍ CIRKULAČNÍ VODY – PPr
- POŽÁRNÍ HYDRANT – POZNÁMKOVÉ POTRUBÍ
- V1 — STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÉ, TEPLÉ A CIRKULAČNÍ VODY
- P1 — STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY
- B — BIDET
- WC — KLOZET
- U(I) — UMÝVADLO (LABORATORNÍ – DODÁVKA INTERIÉRU)
- S — SPRCHA
- P — PISOÁR
- D — DŘEZ
- Dp — DŘEZ – (PŘÍPRAVA, DODÁVKA INTERIÉRU)
- M — MYČKA (DODÁVKA INTERIÉRU)
- KB — KLIMA BOX (DODÁVKA INTERIÉRU)
- Di — DIGESTOŘ (DODÁVKA INTERIÉRU)
- De — DEMINERALIZACE
- VP — PODLAHOVÁ VPUST
- WCi — KLOZET PRO OSOBY SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ
- Ui — UMÝVADLO PRO OSOBY SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ
- KH25 — KULOVÝ KOHOUT DN25
- BV15 — BOVNÝ VENTIL DN15
- ZV15 — ZÁVRNÝ VENTIL MĚŘÁZKOVÝ DN15

POZNÁMKA:

- VŠECHNY REZERVY BUDOU OPATŘENY NÁVAZKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ KE/SF - SAMOLEPÍCÍ PŘÍSLUŠNÉ SLOUŠTĚNÍ DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY.
- HORIZONTÁLNÍM REZERVÁM BUDOU UČLOŽENY DO POZINKOVANÝCH ŽLABŮ A UKÁZÁNY NE VZDÁLENOSTI DLE MAXIMÁLNÍHO PŘÍPUSTNÉHO PRŮHYBU
- SVISLÉ REZERVY BUDOU UPEVNĚNY POMOCÍ OBJÍMEK NA KAŽDÉM PODLAŽÍ
- REZERVY VODY BUDOU V KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI

Verze				Jméno	Podpis
Číslo	Datum	Popis změny			

Stavebník	Projektant dokumentace pro provedení stavby	Autorizační razítko
	Arch.Design, a.s. Arch	Ing.arch. Jiří Kočí ČKA 02 0000

±0,000=385,20 m n.m.Bpv

Investor	Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol				
Místo stavby	Areál ČZU, parc. č. 1027/14 a 1027/16	Obec: Praha - č.k. Suchdol	Kat. území: Praha		
Název stavby	**Mezifakultní centrum environmentálních věd II**				
Stupeň					
Hlavní objekt	SO 602				
Část	F.1.1.4.5 Zařízení zdravotně technických instalací				
Název dokumentace	**PŮDORYS 6. NP - VODOVOD**				
Číslo zakázky	Kód dokumentu				
B-13-020-000	F.1.1.4.5				

Projektant (Ing.)	Ing. Ivo Uckyll
Datum	
Měřítko	1 : 100
List č.	108
Počet listů	00

© Copyright 2015 ArchDesign a.s.