TABULKA MÍSTNOSTÍ

ozn.	název místnosti	plocha m. [m²]	světlá výška [mm]	druh podlahy	ozn. podl.	povrch stěn	povrch stropu	poznámka
101	HALA	476,14	3000	keramická dlažba	P3/P2b/ P9/P9a	kam. obklad+ omítka+ malba	SDK 1	-
102	SCHODIŠTĚ	36,83	-	keramická dlažba	P2a/P6	ker. obklad	omítka+ malba	-
103	SPRCHA ŽENY PŘEDSÍŇ	3,49	2700	keramická dlažba	P3	ker. obklad	SDK 1	-
103a	SPRCHA ŽENY WC	3,55	2700	keramická dlažba	P3	ker. obklad	SDK 1	-
104	SPRCHA ŽENY	2,09	2700	keramická dlažba	P3	ker. obklad	SDK 1	-
105	WC INVALIDÉ	4,99	2700	keramická dlažba	P3	ker. obklad	SDK 1	-
106	WC ŽENY PŘEDSÍŇ	9,41	2700	keramická dlažba	P3	ker. obklad	SDK 1	-
107	WC ŽENY	16,10	2700	keramická dlažba	P3	ker. obklad	SDK 1	-
108	SPRCHA MUŽI PŘEDSÍŇ	3,49	2700	keramická dlažba	P3	ker. obklad	SDK 1	-
108a	SPRCHA MUŽI WC	3,55	2700	keramická dlažba	P3	ker. obklad	SDK 1	-
108b	SPRCHA MUŽI	2,09	2700	keramická dlažba	P3	ker. obklad	SDK 1	-
109	WC INVALIDÉ	3,87	2700	keramická dlažba	P3	ker. obklad	SDK 1	-
110	ÚKLIDOVÁ MÍSNOST	1,50	2700	keramická dlažba	P3	ker. obklad	SDK 1	-
111	WC MUŽI PŘEDSÍŇ	8,15	2700	keramická dlažba	P3	ker. obklad	SDK 1	-
112	WC MUŽI	20,94	2700	keramická dlažba	P3	ker. obklad	SDK 1	-
113	LABORATOŘ ROSTLINNÉHO MAT.	45,69	3000	PVC	P4	ker. obklad	SDK 1	-
113a	SKLAD	4,19	2700	PVC	P4	omítka+ malba	SDK 1	PVC sokl
114	LABORATOŘ MYKOLOGIE	24,58	3000	PVC	P4	ker. obklad	SDK 1	-
115	LABORATOŘ ROSTLINNÝCH EXPLANÁTŮ	18,66	3000	PVC	P4	ker. obklad	SDK 1	-
115a	KULTIVAČNÍ MÍSTNOST	7,27	3000	PVC	P4	ker. obklad	SDK 1	-
116	CHODBA	125,40	3000	keramická dlažba	P3	omítka+ malba	SDK 1	ker. sokl
117	UČEBNA	49,80	3000	PVC	P4	ker. obklad	SDK 1	-
118	PŘÍPRAVNA	24,65	3000	PVC	P4	omítka+ malba	SDK 1	PVC sokl
119	UČEBNA	76,26	3000	PVC	P4	omítka+ malba	SDK 1	PVC sokl
120	LABORATOŘ	25,00	3000	PVC	P4	ker. obklad	SDK 1	-
121	LABORATOŘ VÝUKOVÁ	16,89	3000	PVC	P4	ker. obklad	SDK 1	-
121a	SKLAD	7,25	3000	PVC	P4	ker. obklad	SDK 1	-
122	LABORATOŘ	76,07	3000	PVC	P4	ker. obklad	SDK 1	-
123	PŘÍPRAVNA	24,72	3000	PVC	P4	ker. obklad	SDK 1	-
124	CVIČEBNA - LABORATOŘ	50,28	3000	PVC	P4	ker. obklad	SDK 1	-
125	LABORATOŘ PERSONÁLNÍ	24,69	3000	PVC	P4	ker. obklad	SDK 1	-
126	LAB. ZKOUŠENÍ JAKOSTI OBLOVIN	50,47	3000	PVC	P4	ker. obklad	SDK 1	-
127	LABO MLETÍ, HODNOCENÍ PEČIVA	24,48	3000	PVC	P4	ker. obklad	SDK 1	-
128	VÁHOVNA A SUŠENÍ VZORKŮ	24,65	3000	PVC	P4	ker. obklad	SDK 1	-
129	PROVIZORNÍ MÍSTNOST K LAB.	24,41	3000	PVC	P4	ker. obklad	SDK 1	-
130	CHODBA	300,84	3000	keramická dlažba	P3	omítka+ malba	SDK 1	ker. sokl
131	LABORATOŘ SEMENÁŘSKÁ	27,07	3000	PVC	P4	ker. obklad	SDK 1	-
132	LABORATOŘ ANALYTICKÁ	24,68	3000	PVC	P4	ker. obklad	SDK 1	-
133	LAB. ZOBRAZOVACÍCH METOD	24,56	3000	PVC	P4	ker. obklad	SDK 1	-
134	PŘÍPRAVNA	24,74	3000	PVC	P4	omítka+ malba	SDK 1	PVC sokl
135	CVIČEBNA	64,66	3000	PVC	P4	omítka+ malba	SDK 1	PVC sokl
136	SCHODIŠTĚ	24,94	3000	keramická dlažba	P2a/P6	omítka+ malba	omítka+ malba	ker. sokl
137	LABORATOŘ	43,22	3000	PVC	P4	ker. obklad	SDK 1	-
138	MÍSTNOST PRO CHLADÍCÍ BOXY	51,38	3000	PVC	P4	omítka+ malba	SDK 1	PVC sokl
139	KOLÁRNA	36,45	2700	keramická dlažba	P3	omítka+ malba	omítka+ malba	ker. sokl
140	ROZVODNA	7,26	2700	PVC	P4	omítka+ malba	SDK 1	PVC sokl

TABULKA ŠACHET

ozn.	název místnosti	plocha m. [m²]
Š01	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2,68
Š02	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2,68
Š03	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2,76
Š04	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0,50
Š05	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0,28
Š06	INSTALAČNÍ ŠACHTA	3,04
Š07	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0,28
Š08	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0,36
Š09	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0,61
Š10	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0,19

POZNÁMKY


NOVÝ OBJEKT SO 002
STÁVAJÍCÍ OBJEKT
UT=+0,100÷285,300
PT=0,000÷285,200
UT=-0,020÷285,180
PT=-0,600÷284,600
UT=+0,800÷286,000
PT=+0,550÷285,350
UT=+0,800÷286,000
PT=+0,900÷286,100
UT=-0,020÷285,
PT=-0,050÷285,
+1,320
+0,324
285,524
+1,000
-0,108
285,092
0,000
+2,438
kalírek
z důvodu možného výskytu vlhkosti v m.č. 131 budou případná místa odlišit silně zředěnou jodovou tinkturou
stěna zpracovatelného PUVV o z důvodu možného výskytu vlhkosti v m.č. 137 budou případná místa dotčené stěn kalírovat s výstřikem
z důvodu možného výskytu vlhkosti v m.č. 115 o 115a
stěna dotčená pro realizaci s výstřikem
v místnostech 126, 127, 128 a 129 jsou definovány vysoké přívodní příkony – je zde potřeba dodržet potřebné odstupy metalické kabeláže informačních technologií od rozvodů napájení dle požadavků ČSN EN 50 174-2 ed.2
datové zásuvky pro přístupové body WiFi (Wx.xx) a pro připojení kamerových bodů (Cx.xx) budou instalovány v podhledu na povrchu nebo na kabelové žlabu
v místnostech 120 jsou definovány vysoké přívodní příkony – je zde potřeba dodržet potřebné odstupy metalické kabeláže informačních technologií od rozvodů napájení dle požadavků ČSN EN 50 174-2 ed.2
datové zásuvky pro přístupové body WiFi (Wx.xx) a pro připojení kamerových bodů (Cx.xx) budou instalovány v podhledu na povrchu nebo na kabelové žlabu
vstup do kabelového kolektoru
1xFTP vedeno v kabelovém kolektoru, cca. 40m
Kabelová komora
1xFTP vedeno v zemi v korugované chráničce Ø50mm, cca. 14m
Ovládací sloupek závěry
ČSTS
L1.222
Wi-Fi/H120
Wi-Fi/H120
2x FTP
1x FTP
2x FTP
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
H1.5
H1.6
H1.7
AVT
PHP
400x60mm
kalírek
zásuvka v podhledu
1x synch
2x synch
1x synch
1x synch
1