

SYSTÉM STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE (SSK)

- 19" DATOVÝ ROZVADĚČ 800x1000mm
- XX.XXX / XX.XXX — DATOVÁ DVOJZÁSUVKA (v podlahové krabici)
- XX.XXX / XX.XXX — DATOVÁ DVOJZÁSUVKA (v parapetním kanále)
- XX.XXX / XX.XXX — DATOVÁ DVOJZÁSUVKA (ve/na stěně)
- XX.XXX / XX.XXX — DATOVÁ DVOJZÁSUVKA S VYŠŠÍM KRYTÍM (ve/na stěně)
- XX.XXX — DATOVÝ VÝVOD
- PODLAHOVÁ KRABICE
- PŘÍSTUPOVÝ BOD Wi-Fi
- KLÁVESNICE — INTERCOM S ČÍSELNOU KLÁVESNICÍ
- TLAČÍTKO — INTERCOM S TLAČÍTKY (uveden počet)
- MIS — TELEFONNÍ ROZVADĚČ

ADRESACE DATOVÝCH VÝVODŮ

XX.XXX
- OZNAČENÍ SYSTÉMU (1 = LAN, 2 = ACS, 3 = DATA)
- OZNAČENÍ PATRA (0 = 1.NP, 1 = 1.PP, 2 = 2.NP, 3 = 3.NP)
- POŘADÍ NA PATŘE

KABELOVÉ TRASY:

- ZMĚNA VÝŠKY KABELOVÉ TRASY
- STOUPACÍ VEDENÍ
- POŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPU
- KABELOVÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB–HORIZONTÁLNÍ (dimenze dle popisu)
- KABELOVÝ PLECHOVÝ ŽLAB–HORIZONTÁLNÍ (dimenze dle popisu)
- KABELOVÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB–VERTIKÁLNÍ (dimenze dle popisu)

——— TRASA FTP KABELU NA POVRCHU/POD OMÍTKOU/V POHLEDU

– – – – TRASA FTP KABELU V SAMOSTATNÉ KOMOŘE PARAPETNÍHO ŽLABU

– – – – TRASA FTP KABELU V PODLAZE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA ZKRATKA	PODLAHA NÁZEV	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
401	SCHODIŠTĚ	29,27	B1,B2	LITÉ TERACO	MO	MO	
402	NEOBSAZENO						
403	FÓLIOVÁ STŘECHA	315,02	S52				
404	KOTELNA	42,29		STĚRKA	MB	SA1	AKUSTICKÝ OBKLAD, SV.V.= 2880MM
405	STROJOVNA VZT A CHLAZENÍ	316,69	S2,S3	STĚRKA	MB	SA1	AKUSTICKÝ OBKLAD, SV.V.= 2880MM
406	STROJOVNA UPS	79,5	S2	STĚRKA	NO+MB	MO	SV.V.= 2980MM
407	REZERVA	16,68	S2	STĚRKA	NO+MB	MO	SV.V.= 2980MM

Revize

Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Orientace

Projektant dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele

Arch.Design, s.r.o.
KANCELÁŘ BRNO
Sochorova 23, 616 00 Brno
telefon +420 541 420 910
fax +420 541 420 913

Autorizační razítko

0,000=285,20 m.n.m. B.p.v.

Architekt:	Ing. Radoslav Novotný		Vypracoval:	Josef Vencl	
HIP:	Ing. Josef Pirochta		Kreslil:	Josef Vencl	
Zodp. projektant:	Ing. Josef Pirochta		Kontroloval:	Ing. Václav Valeš	

Projektant části PD

TECHNISERV spol. s r.o.
Moskevská 86
101 00 Praha 10
www.techniserv.cz

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol

Místo stavby: Areál ČZU, parc. č. 1627/1a a 1627/40 | Obec: Praha – k.ú. Suchdol | Kraj Praha

Číslo parc:

Název stavby:

Mezifakultní centrum environmentálních věd II

Stavební objekt:	SO 002
Část:	F.1.1.4.7 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Název dokumentu:	PŮDORYS 4.NP MCEV I
Číslo zakázky:	B-12-035-000
Kód dokumentu:	F.1.1.4.7

Formát:	4 x A4
Datum:	05/2013
Číslo střediska:	410
Stupeň:	DVZ
Měřítko:	1:100
Č. výkresu	110
Revize	00

© Copyright 2013 ArchDesign s.r.o.