
1.PP
V1
V2
05
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017a
017b
018
019
032
001
006
020
021
022
023
024
025
026
027
028
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
P2
P: DN50
V16
ø63iz
NEZAVODNĚNÉ POTRUBÍ ø63iz – PŘÍPRAVA
SUCHOVOD – PŘESNÁ POLOHA
BUDE UPŘESNĚNA VĚD. TÝMEM
KK20
V01
V02
V03
ODVODŇOVACÍ ŽLAB š= 150 mm, v=55 mm
PHP
POŽÁRNÍ NÁDRŽ
DOD. STAVBY
OBJEM 41m3
UZAVÍRACÍ KLAPKA DN50 S POHONEM
DOPLŇOVÁNÍ VODY DO NÁDRŽE
AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE
12 m3/h, 49,5 m
ATS
PŘÍPOJKA VODY
VIZ F.2.5
ø110iz
ø63iz
P:DN50
S: ø110iz
T: ø20iz
P: DN50
V2
P1
ø20,20iz
ø25,20iz
ø25iz
2xRV15
U
VEDENO POD STROPEM
10x155,6x310
AIR

LEGENDA :

—·—·—·—	POTRUBÍ STUDENÉ VODY – PPr
-··—··—··-	POTRUBÍ TEPLÉ VODY – PPr
——··——	POTRUBÍ CIRKULAČNÍ VODY – PPr
————	POŽÁRNÍ VODOVOD – POZINKOVANÉ POTRUBÍ
(V1)	STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÉ, TEPLÉ A CIRKULAČNÍ VODY
(P1)	STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY
B	BIDET
WC	KLOZET
U(l)	UMYVADLO (LABORATORNÍ – DODÁVKA INTERIÉRU)
S	SPRCHA
P	PISOÁR
D	DŘEZ
Dp	DŘEZ – (PŘÍPRAVA, DODÁVKA INTERIÉRU)
M	MYČKA (DODÁVKA INTERIÉRU)
KB	KLIMA BOX (DODÁVKA INTERIÉRU)
Di	DIGESTOŘ (DODÁVKA INTERIÉRU)
De	DEMINERALIZACE
VP	PODLAHOVÁ VPUST
WCi	KLOZET PRO OSOBY SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ
Ui	UMYVADLO PRO OSOBY SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ
KK25	KULOVÝ KOHOUT DN25
RV15	ROHOVÝ VENTIL DN15
ZV15	ZAHRADNÍ VENTIL MRAZUVZDORNÝ DN15

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU OPATŘENY NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ RESP. SKRUŽEMI PŘÍSLUŠNÉ TLOUŠŤKY (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA)
- HORIZONTÁLNÍ ROZVODY BUDOU ULOŽENY DO POZINKOVANÝCH ŽLABŮ A UKOTVENY VE VZDÁLENOSTI DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE
- SVISLÉ ROZVODY BUDOU UPEVNĚNY POMOCÍ OBJÍMEK NA KAŽDÉM PODLAŽÍ
- ROZVODY VODY BUDOU V KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI

Revize

Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Orientace

Projektant dokumentace pro provádění stavby

Arch.Design, s.r.o.

KANCELÁŘ BRNO
Sochorova 23, 616 00 Brno
telefon +420 541 420 910
fax +420 541 420 913

Autorizační razítko

±0,000=285,20 m n.m. B.p.v.

Architekt:	Ing.Arch. Radoslav Novotný	Vypracoval:	Ing. Petr Kudláč
HIP:	Ing. Josef Pirochta	Kreslil:	Ing. Petr Kudláč
Zodp. projektant:	Ing. Petr Kudláč	Kontroloval:	Radim Došek

Projektant části PD

Uchytil®

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol

Místo stavby: Areál ČZU, parc. č. 1627/1a a 1627/40 Obec: Praha - k.ú. Suchdol Kraj: Praha

Číslo paré:

Název stavby:

Mezifakultní centrum environmentálních věd II

Formát:	3 x A4
Datum:	06/ 2013
Číslo střediska:	410
Stupeň:	DSP/DVZ

Stavební objekt: **SO 002**

Část: **F.1.1.4.5 Zařízení zdravotně technických instalací**

Název dokumentu:

PŮDORYS 1. PP - VODOVOD

Měřítko: **1 : 100**

Číslo zakázky: B-12-035-000

Kód dokumentu: F.1.1.4.5

Č. výkresu **102**

Revize **00**

© Copyright 2013 ArchDesign s.r.o.