
LEGENDA SVÍTIDEL :
A1–přisazené 1x49W HF IP65
A2–přisazené 1x28W HF IP65
A3–přisazené 2x28W HF IP65
A4–přisazené 2x49W HF IP65
B1–vestavné s parabolickou lesklá mřížkou 1x54W HF IP20
B2–vestavné s parabolickou lesklá mřížkou, mikroperforovaný reflektor 2x35W HF IP20
B2S–vestavné s parabolickou lesklá mřížkou, mikroperforovaný reflektor 2x35W HF IP20 – DALI stmívatelné
B3S–vestavné s parabolickou lesklá mřížkou, mikroperforovaný reflektor 2x40W HF IP20 – DALI stmívatelné
C1–vestavné LED 6x1W, úhel vyzař.24°, IP20
C2–vestavné LED 6x3W, úhel vyzař.35°, IP20
C3–vestavné LED 6x3W, úhel vyzař.35°, IP44
D1–přisazené opálové 2x49W, IP50
D2–přisazené opálové 4x14W, IP50
D3–přisazené opálové 2x28W, IP50
D4–vestavné opálové 2x49W, IP50
E1–vestavné s parabolickou lesklá mřížkou 4x24W HF IP20, do rastru 600x600
E1S–vestavné s parabolickou lesklá mřížkou 4x24W HF IP20, do rastru 600x600 – DALI stmívatelné
E2S–vestavné s parabolickou lesklá mřížkou 4x14W HF IP20, do rastru 600x600 – DALI stmívatelné
E3–vestavné s parabolickou lesklá mřížkou 3x14W HF IP20, do rastru 600x600
E3S–vestavné s parabolickou lesklá mřížkou 4x24W HF IP44 do rastru 600x600
G–vestavné do zdi LED 11W IP65
J–stěnový ALU profil s parabolickou lesklá mřížkou 2x2x35W HF IP20 direkt / indirekt
K–přisazený ALU profil 1x54W IP67
N1 Nouzové svítidlo pro centrálu – LED – pik. stříhá
N2 Nouzové svítidlo pro centrálu – LED – pik. strop vestavné
N3 Nouzové svítidlo pro centrálu – LED – pik. strop přisazené
N4 Nouzové svítidlo pro centrálu – 8W – pik. stříhá IP65
N5 Nouzové svítidlo pro centrálu – 8W – pik. strop přisazené IP65
NP1 Nouzové svítidlo pro centrálu SN 9104.1 4xLED IP20
NP2 Nouzové svítidlo pro centrálu SN 8141.1 4xLED IP20
NP3 Nouzové svítidlo pro centrálu SN 9107 2x2W LED IP20
NP4 Nouzové svítidlo pro centrálu 8W IP65
NP5 Nouzové svítidlo pro centrálu SN 6204 LED IP65
LEGENDA OZNAČENÍ SVÍTIDEL:
Spínač pod omítku 61, 230V, 10A, IP20
Spínač pod omítku 62, 230V, 10A, IP20
Spínač pod omítku 63, 230V, 10A, IP20
Spínač pod omítku 7, 230V, 10A, IP20
Tlačítko pod omítku , 230V, 10A, IP20
Ventilátorová jednotka s ohřevem
Elektrický ohřev
Tlačítkový ovladač ovzduší
Detektor denního osvětlení
Zapojitelné rozvaděče pro 8 modulů
- vestavné řadové provedení, IP20
- přisazené nástěnné provedení, IP65
Tlačítkový ovladač svítidel
Žárovka
Tlačítkový ovladač svítidel 1NP,2NP
ROZVODY V IP44
KABELÁŽ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ CSKH 3x1,5, P30-R, B2ca-s1d0
NA POŽÁRNĚ ODOLNÝCH PŘÍCHYTKÁCH NEBO V TRASE EI-60DP1
- všechny příchytky musí požárními pásky musí být po montáži kabelže požární ucházky musí být značky certifikovaný čtecí kmotu
- Svislá vazaná v protipožárních podmínkách v jakých CHDC musí být z horní strany opatřeny obložkami ze stejného protipožárního materiálu
Elektroinstalace pod omítkou, v podhledu ve stěnách a v podlaze
- zásuvky ve výši 0,25m pokud není uvedeno jinak
- spínače ve výši 1,25m pokud není uvedeno jinak
Elektroinstalace u umyvadel musí být provedena dle ČSN 33 2000-7-701
- zásuvky ve výši 800 mm nad podlahou
- spodní hrana svítidla musí umyvadlem ve výši min. 1,8m
Umatřní el.instalace v místnostech pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace:
- vypínače ve výši 800 mm nad podlahou
- zásuvky ve výši 400 mm nad podlahou
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, předpokládá se kryty
– montážním oddálením nebo zábranami
doplňková – doplňujícím provozním ochranným zařízením
– proudovým chráničů s vybavovacím proudem 30mA
Revize
Číslo | Datum | Popis změny | Jméno | Podpis
Orientace
Projektant dokumentace pro stavební povolení a pro účely zlatotisku
Autorizační razítka
Arch.Design, s.r.o.
KANCELÁŘ BRNO
Sochorova 23, 616 00 Brno
tel +420 541 420 911
fax +420 541 420 910
0,000=285,20 m.n.m. B.p.v.
Architekt: Ing.arch. Jan Novotný
KP: Ing.arch. Josef Pinkrta
Hlavní projektant: Ing.arch. Josef Pinkrta
Spolupracovali: Ing. Stanislav Kadrnožka, Ing. Jaroslav Pecha, Ing. Tomáš Kadrnožka
Projektant části HV:
Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol
Místo stavby: kraj Hl.m. Praha – m.č. Suchdol – Kat.úz. Praha – k.ú. Suchdol
Název stavby:
Mezifakultní centrum environmentálních věd II
Stavební objekt: SO 902
Část: P1.1.4.06_Situace
Název dokumentu:
PŮDORYS 2.NP-OSVĚTLENÍ
Číslo zakázky: 5-21-05-000
Číslo dokumentu: P.1.1.4.06
Měřítko: 1:100
Formát: 12 x A1
Datum: 04/2013
Číslo střediska: 1.15
Stupeň: DSP/DVZ
Počet listů: 1
Pořadí listu: 00
© Copyright 2013 Arch.Design s.r.o.