

V této označených místnostech provést doplňující pospojování vodičem CY4 Z/Ž dle ČSN 33 2000-7-701

všechny přechody mezi požárními úseky musí být po montáži kabelů požárně utěsněny certifikovanou tmelo hmotou
Soklaž osazení v protipožárních podhledech v úsecích EI/EC musí být z tvrdé třídy reaktivní obtížnosti ze stavebního protipožárního materiálu

Elektroinstalace pod omítkou, v podhledu ve stěnách a v podlaze
– zásuvky na stěnách mimo stěny jsou součástí stolu
– zásuvky pod okny v parapetním žlabu
– zásuvky na stěnách mimo stěny jsou součástí stolu
– ostatní zásuvky pod omítkou

Elektroinstalace u umývadel musí být provedena dle ČSN 33 2000-7-701
– zásuvky nesmí být v prostoru umývadla a vany
– spodní hrana svítidla nad umývadlem ve výši min. 1,8m

Umístění el.instalace v místnostech pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace:
– vypínače ve výši 800 mm nad podlahou
– zásuvky ve výši 600 mm nad podlahou

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolace živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplňná – doplňujícím pospojováním nebných částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

2NP NAPOJENO Z R200 V 1NP

Revize					
Číslo	Datum	Popis změny		Jména	Podpis

Stavebník	Projektant dokumentace pro stavební povolení a pro DSŘ zhotovitele	Autorizující razítka
	Arch.Design, s.r.o. KANCELÁŘ PRAHA Nad Vršovskou 1, 100 00 Praha tel/fax: +420 541 420 910 fax +420 541 420 910	
0,000=285,20 m.n.m.	B.p.v.	

Projektant:	Ing. arch. Vavrečka	Vypracoval:	Ing. Václav Vavrečka		Projektant části PD
IČO:	74	Kontroloval:	Ing. Pavel Hrnčíř		
Dok. projektant:	Ing. Pavel Hrnčíř	Kontroloval:	Ing. Pavel Hrnčíř		
Investor:	Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol				
Místo stavby:	Areál ČZU, par. č. 927/1a a 927/40	Obec: Praha – k.ú. Suchdol		Kraj: Praha	
Název stavby:					
	Mezifakultní centrum environmentálních věd II				
Stavební objekt:	SO 002				
Část:	F1.1.1b_Dlouhopad v2 Stavebnická				
Název dokumentu:					
	PŮDORYS 2.NP-ZÁSUVKY				
Číslo zakázky:	Kód dokumentu:				
8-15-05-000	F.1.1.4.06				

Formát:	12 x A1
Datum:	04/2013
Číslo výřezu:	4/6
Stupeň:	DSP/DVZ
Měřítko:	1:100
Výkres:	111
Revize:	00

www.archdesign.cz
Ing. Václav Vavrečka
Bedřicha Si lma
e-mail: vlavrec@seznam.cz

© Copyright 2013 Arch.Design s.r.o.