sestava zásuvek v instalačním rámečku

- 1x instalační 230 (bílá)
- 2x instalační 230 (bílá)
- 4x instalační 230 (bílá)

přístrojová krabice (příprava pro datové zásuvky)
- 1x 230V pro PC (červená)
- 2x 230V pro PC (červená) Schéma 3.d (červená) (přípojka elektřiny pouze při rozdělování mezi zásuvkami vŠiS nad 5m)

- = podpropení žlab
- = podchycý žlab

- Vypínač 3, pól,400V/16A, 25A
- Zásuvka jednonásobná 230V/16A–bílá
- Zásuvka jednonásobná 230V/16A–bílá, výška=1200mm
- Zásuvka dvojnásobná 230V/16A–bílá
- Zásuvka dvojnásobná 230V/16A–zelená, zdůrazňovaná DA
- Zásuvka jednonásobná nástěnná 230V/16A–bílá (zvýšené krytí)
- Zásuvka dvojnásobná nástěnná 230V/16A–bílá (zvýšené krytí)
- Zásuvka jednonásobná nástěnná 230V/16A–zelená, zdůrazňovaná DA(zvýšené krytí)
- zásuvka 5p 400V/16A
- vypínací tlačítko
- Podlahová přístrojová krabice pro PC–1xzásuvka chráněná,3xzásuvka,230V/16A +rezervoár (zásuvky)
- Podlahová zásuvková krabice 2x zásuvka 230V/16A
- pohybové čidlo (instalace na sraqč nebo na stěně pod stropem) (dosah min. 8x8x1,100m) RONDO 1-1-1188
- EI- přípojka – dodávka ÚT
- Ohřívač TUV – dodávka ZTI
- Uzemňovací stěrnice pro hlavní a dopilňující pospojování

STÁVAJÍCÍ SO 002

NOVÝ OBJEKT SO 002

V2 V1 E E C C B A

V takto označených místnostech provést doplňující pospojování vodičem CY4 Z/Ž dle ČSN 33 2000-7-701

všechny přechody mezi pažením okny musí být po montáži kabelže pažení utěsněny
musí být použita certifikované těsnící hmota
Svítidla osazená v protipožárních podhledech v úsecích OKSC musí být
z horní strany opatřena obdobním ze stejného protipožárního materiálu

Elektroinstalace pod omítkou, v podhledu ve stěnách a v podlaze
- zásuvky ve výši 0,25m pokud není uvedeno jinak
- zásuvky pod okny v parapetním žlabu
- zásuvky na stolech mimo stěny jsou součástí stolu
- ostatní zásuvky pod omítkou

Elektroinstalace u umývadel musí být provedena dle ČSN 33 2000-7-701
- zásuvky ve výši 1,2m mimo hranici umývacího prostoru
- spodní hrana svítidla nad umývadlem ve výši min. 1,8m

Umístění el.instalace v místnostech pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace:
- vypínače ve výši 800 mm nad podlahou
- zásuvky ve výši 400 mm nad podlahou

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplňňhá – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

TABULKA MÍSTNOSTÍ

min.	název místnosti	plocha m (m²)	výška výška (mm)	druh podlahy	min. druh podl.	min. druh podlahy	povrch stěn	povrch stropu	poznámka
401	HALA	119,87	2700	keramická dlažba	P2	P1	hsm. obklad T2 – omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
402	SCHODIŠTĚ	34,74	-	keramická dlažba	P3a/P4	P3/P4	omítka+ malba	omítka+ malba	tvr. sádl
403	WC invalidé	4,47	2700	keramická dlažba	P3	P3	tvr. obklad T3	P00-1	-
404	MOSKOVÁNÍ								-
405	WC ženy přípravě	4,64	2700	keramická dlažba	P3	P3	tvr. obklad T3	P00-1	-
406	WC ženy ZŤP	5,29	2700	keramická dlažba	P3	P3	tvr. obklad T3	P00-1	-
407	WC muži	11,03	2700	keramická dlažba	P3	P3	tvr. obklad T3	P00-1	-
408	WC invalidé	4,47	2700	keramická dlažba	P3	P3	tvr. obklad T3	P00-1	-
409	WC muži přípravě	3,66	2700	keramická dlažba	P3	P3	tvr. obklad T3	P00-1	-
410	WC muži ZŤP	6,44	2700	keramická dlažba	P3	P3	tvr. obklad T3	P00-1	-
411	WC muži	16,24	2700	keramická dlažba	P3	P3	tvr. obklad T3	P00-1	-
412	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,64	2700	PVC	P4	P4	tvr. obklad T3	P00-1	PVC sokl
413	LABORATOŘ ENVIRONMENTÁLNÍ	44,96	2700	PVC	P4	P4	tvr. obklad T3	P00-1	PVC sokl
414	LABORATOŘ	44,20	2700	PVC	P4	P4	tvr. obklad T3	P00-1	PVC sokl
415	PŘÍPRAVNA	21,68	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
416	SKŘÍNNA	53,44	2700	keramická dlažba	P3	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
417	PŘÍPRAVNA VEDOUCÍ	24,24	2700	keramická dlažba	P3	P3	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
418	SKŘÍTKÁŘÍ	16,72	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
419	PŘÍPRAVNA	18,41	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
420	PŘÍPRAVNA	18,41	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
421	PŘÍPRAVNA	17,23	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
422	SKŘÍNNA	76,68	2700	dlažba podlahy	P3	P4	omítka+ malba	P00-1	dřev. sokl
423	MOSKOVÁNÍ								-
424	STUDOVNA	113,96	2700	keramická dlažba podlahy	P3/P3	P3/P4	omítka+ malba	P00-1	tvr./dřev. sokl
425	MOSKOVÁNÍ	-	-	-	-	-	-	-	-
426	PŘÍPRAVNA	16,08	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
427	PŘÍPRAVNA	16,08	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
428	PŘÍPRAVNA	17,01	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
429	PŘÍPRAVNA	16,08	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
430	PŘÍPRAVNA	16,08	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
431	PŘÍPRAVNA	16,72	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
432	PŘÍPRAVNA	16,89	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
433	PŘÍPRAVNA	16,72	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
434	PŘÍPRAVNA	16,72	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
435	PŘÍPRAVNA	16,72	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
436	PŘÍPRAVNA	16,89	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
437	SKŘÍTKÁŘÍ	18,41	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
438	PŘÍPRAVNA VEDOUCÍ	24,24	2700	keramická dlažba	P3	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
439	SKŘÍNNA	53,44	2700	keramická dlažba	P3	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
440	PŘÍPRAVNA	18,41	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
441	PŘÍPRAVNA	17,23	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
442	PŘÍPRAVNA	16,08	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
443	PŘÍPRAVNA	16,08	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
444	PŘÍPRAVNA	16,08	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
445	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,64	2700	PVC	P4	P4	tvr. obklad T3	P00-1	PVC sokl
446	PŘÍPRAVNA	44,20	2700	PVC	P4	P4	tvr. obklad T3	P00-1	PVC sokl
447	PŘÍPRAVNA	44,96	2700	PVC	P4	P4	tvr. obklad T3	P00-1	PVC sokl
448	PŘÍPRAVNA	16,08	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
449	PŘÍPRAVNA	16,08	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
450	PŘÍPRAVNA	16,08	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
451	WC invalidé	4,47	2700	keramická dlažba	P3	P3	tvr. obklad T3	P00-1	-
452	WC ženy ZŤP	5,29	2700	keramická dlažba	P3	P3	tvr. obklad T3	P00-1	-
453	WC ženy přípravě	4,64	2700	keramická dlažba	P3	P3	tvr. obklad T3	P00-1	-
454	WC muži	1,35	2700	keramická dlažba	P3	P3	tvr. obklad T3	P00-1	tvr. sádl
455	WC muži přípravě	1,35	2700	keramická dlažba	P3	P3	tvr. obklad T3	P00-1	tvr. sádl
456	WC muži ZŤP	1,35	2700	keramická dlažba	P3	P3	tvr. obklad T3	P00-1	tvr. sádl
457	WC muži	1,35	2700	keramická dlažba	P3	P3	tvr. obklad T3	P00-1	tvr. sádl
458	SCHODIŠTĚ	34,24	-	keramická dlažba	P3a/P4	P3/P4	omítka+ malba	omítka+ malba	tvr. sádl
459	PŘÍPRAVNA	16,67	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
460	PŘÍPRAVNA	16,41	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
461	PŘÍPRAVNA	16,26	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
462	PŘÍPRAVNA	16,42	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	tvr. sádl
463	SKŘÍNNA	1,88	2700	keramická dlažba	P4	P4	omítka+ malba	P00-1	PVC sokl
464	STUDOVNA	118,96	2700	keramická dlažba	P3/P3	P3/P4	omítka+ malba	P00-1	tvr./dřev. sokl
465	MOSKOVÁNÍ	-	-	-	-	-	-	-	-

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Orientace

0,000=285,20 m.n.m. B.p.v.

Projektant dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele

ArchDesign, s.r.o.
KANCELÁŘ BRNO
Sochorova 23, 616 00 Brno
telefon +420 541 420 910
fax +420 541 420 913

Autorizační razítko

Architekt:	Ing. arch. Radoslav Novotný	Vypracoval:	Mr. Miroslav Kadrnožka
HIP:	Ing. Josef Pirochta	Kreslil:	Přemysl Pecha
Zodp. projektant:	Ing. Josef Pirochta	Kontroloval:	Jan Šebák
Investor:	Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol		
Místo stavby:	Areál ČZU, parc. č. 1621/1a a 1621/4/0	Obec: Praha – k.ú. Suchdol	Kraj: Praha

Název stavby:

Mezifakultní centrum environmentálních věd II

Stavební objekt: SO 002

Část: F1.1.4.06_Silnoproud vč. bleskosvodu

Název dokumentu

PŮDORYS 4.NP-ZÁSUVKY

Číslo zakázky: B-12-035-000

Kód dokumentu F.1.1.4.06

Projektant části PD

www.kadrnoznaker.cz
M O B I L : + 4 2 0 6 0 3 2 4 4 7 0 4
Ing. Miroslav Kadrnožka
Šestinová 12, Brno
e-mail : projekce@kadrnozka.cz

Číslo parél:

Formát:	12 x A4
Datum:	04/2013
Číslo střediska:	410
Stupeň:	DSP/DVZ
Měřítko:	1:100
Č. výkresu:	113
Revize:	00

© Copyright 2013 ArchDesign s.r.o.