TABULKA MÍSTNOSTÍ

ozn.	název místnosti	plocha m. [m²]	světlá výška [mm]	druh podlahy	ozn. podl.	povrch stěn	povrch stropu	poznámka
001	GARÁŽ	1227,46	2640	uzavírací nátěr	P1	omítka+ malba	ETC 1	-
002	SKLAD	15,13	2640	uzavírací nátěr	P1a	omítka+ malba	ETC 1	-
003	SKLAD	15,25	2640	uzavírací nátěr	P1a	omítka+ malba	ETC 1	-
004	SKLAD	11,36	2640	uzavírací nátěr	P1a	omítka+ malba	ETC 1	-
005	SKLAD	11,13	2640	uzavírací nátěr	P1a	omítka+ malba	ETC 1	-
006	SCHODIŠTĚ	24,32	-	keramická dlažba	P2/P6	omítka+ malba	ETC 1	-
007	SKLAD	14,98	2640	uzavírací nátěr	P1a	omítka+ malba	ETC 1	-
008	SKLAD	15,31	2640	uzavírací nátěr	P1a	omítka+ malba	ETC 1	-
009	SKLAD	19,60	2640	uzavírací nátěr	P1a	omítka+ malba	ETC 1	-
010	CHLADÍCÍ BOX	18,98	2640	-	-	-	-	-
011	SCHODIŠTĚ	39,71	-	keramická dlažba	P2/P6	omítka+ malba	omítka+ malba	-
012	CHODBA	3,13	2640	uzavírací nátěr	P1	omítka+ malba	omítka+ malba	-
013	CHLADÍCÍ BOX	20,06	2640	uzavírací nátěr	P1b	ker. obklad	ETC 1	-
014	UMÝVÁRNA	19,98	2640	uzavírací nátěr	P1b	ker. obklad	ETC 1	-
015	ŠROTOVNA	21,70	2640	uzavírací nátěr	P1b	ker. obklad	ETC 1	-
016	SKLAD	15,30	2640	uzavírací nátěr	P1a	omítka+ malba	ETC 1	-
017a	ROZVODNA MDO	8,64	2640	uzavírací nátěr	P1a	omítka+ malba	ETC 1	-
017b	ROZVODNA DO	6,91	2640	uzavírací nátěr	P1a	omítka+ malba	ETC 1	-
018	ROZVODNA PBZ	6,46	2640	uzavírací nátěr	P1b	omítka+ malba	ETC 1	-
019	NÁHRADNÍ ZDROJ	22,39	2640	uzavírací nátěr	P1b	omítka+ malba	ETC 1	-
020	ZDROJ STL. VZDUCHU	15,12	2640	uzavírací nátěr	P1a	omítka+ malba	ETC 1	-
021	ZDROJ VAKUA	15,23	2640	uzavírací nátěr	P1a	omítka+ malba	ETC 1	-
022	SKLAD	15,23	2640	uzavírací nátěr	P1a	omítka+ malba	ETC 1	-
023	SKLAD	15,16	2640	uzavírací nátěr	P1a	omítka+ malba	ETC 1	-
024	SKLAD	15,16	2640	uzavírací nátěr	P1a	omítka+ malba	ETC 1	-
025	SKLAD	15,23	2640	uzavírací nátěr	P1a	omítka+ malba	ETC 1	-
026	SKLAD	15,23	2640	uzavírací nátěr	P1a	omítka+ malba	ETC 1	-
027	SKLAD	15,23	2640	uzavírací nátěr	P1a	omítka+ malba	ETC 1	-
028	SKLAD	15,23	2640	uzavírací nátěr	P1a	omítka+ malba	ETC 1	-
029	SKLAD	15,23	2640	uzavírací nátěr	P1a	omítka+ malba	ETC 1	-
030	SKLAD	15,23	2640	uzavírací nátěr	P1a	omítka+ malba	ETC 1	-
031	SKLAD	15,12	2640	uzavírací nátěr	P1a	omítka+ malba	ETC 1	-
032	POŽÁRNÍ VENTILÁTOR	4,27	2680	uzavírací nátěr		malba	ETC 1	-

INSTALAČNÍ ŠACHTY A KAN ÁLY

ozn.	název místnosti	plocha m. [m²]
K1	INSTALAČNÍ KANÁL	27,00
Š1	ŠACHTA PRO POŽÁRNÍ VENTILÁTOR	3,53

LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOSNÁ ŽB KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE
- ZDIVO Z CIHELNÝCH TVÁRNIC TYPU THERM, tl. 140 mm, P8 MVC 2,5 MPa
- ZDIVO Z CIHELNÝCH TVÁRNIC TYPU THERM AKU, tl. 300 mm, P8 MVC 2,5 MPa



LEGENDA EPS :

- ÚSTŘEDNA EPS
- ROZVADĚČ EPS (REPS)
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ S IZOLÁTOREM
- VENKOVNÍ TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ S IZOLÁTOREM
- OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ
- OPTICKO TEPLOTNÍ HLÁSIČ
- TEPLOTNÍ HLÁSIČ
- TERMOMAXIMÁLNÍ HLÁSIČ
- OPTICKÝ HLÁSIČ NAD PODHLEDEM
- OPTICKÝ HLÁSIČ VE ZDVOJENÉ PODLAZE
- PLAMENNÝ HLÁSIČ
- OVLÁDACÍ TLAČÍTKO (DVEŘÍ, SOZ...)
- HLÁSIČ S IZOLÁTOREM V PATICI
- HLÁSIČ S IZOLÁTOREM V PATICI
- ROZBOČOVACÍ KRABICE
- PARALELNÍ SIGNALIZACE
- ROZHRANÍ OVLÁDACÍHO VÝSTUPU EPS
- ROZHRANÍ MONITOROVACÍHO VSTUPU EPS
- KOPPLER 4 VSTUPY/2 VÝSTUPY
- KOPPLER 12 RELÉ
- SIRÉNA
- SIRÉNA S MAJÁKEM
- PŘÍDRŽNÝ MAGNET DVEŘÍ
- PŘÍPOJNÝ BOD POŽÁRNÍ KLAPKY VZT
- PŘÍPOJNÝ BOD ROZVADĚČE MaR
- ZMĚNA VÝŠKY KABELOVÉ TRASY
- STOUPACÍ VEDENÍ
- POPIS KABELOVÉ TRASY
- POPIS KABELOVÉ TRASY
- POPIS KABELOVÉ TRASY S INDEXEM
- POPIS KABELOVÉ TRASY S INDEXEM
- POŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPU
- POŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPU
- OVLÁDACÍ VEDENÍ S FUNKČNÍ INTEGRITOU
- KRUHOVÁ HLÁSIČOVÁ LINKA (BEZ FUNKČNÍ INTEGRITY)
- KRUHOVÁ HLÁSIČOVÁ LINKA S FUNKČNÍ INTEGRITOU
- LINKA OPTICKÝ KABEL
- 1.1.057 – OZNAČENÍ HLÁSIČŮ: POŘADÍ NA KRUHOVÉM VEDENÍ, ČÍSLO KRUHOVÉ LINKY, ČÍSLO ÚSTŘEDNY
- S.1.01 – OZNAČENÍ SIRÉN: POŘADÍ SIRÉNY, PODLAŽÍ, OZNAČENÍ SYSTÉMU

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Orientace	Projektant dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele
Arch.Design, s.r.o.	KANCELÁŘ BRNO, Sochorova 23, 616 00 Brno, telefon +420 541 420 910, fax +420 541 420 913
Autorizační razítko	
0,000=285,20 m.n.m.	B.p.v.
Architekt:	Ing. arch. Radoslav Novotný
HIP:	Ing. Josef Pirochta
Zodp. projektant:	Ing. Josef Pirochta
Vypracoval:	Josef Vencl
Kreslil:	Josef Vencl
Kontroloval:	Ing. Václav Valeš
Projektant části:	PO
	TECHNISERV spol. s r.o., Moskevská 86, 101 00 Praha 10, www.techniserv.cz
Investor:	Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol
Místo stavby:	Areál ČZU, parc. č. 1627/1a a 1627/40 – Obec: Praha - k.ú. Suchdol – Kraj: Praha
Číslo paré:	
Název stavby:	Mezifakultní centrum environmentálních věd II
Stavební objekt:	SO 002
Část:	F.1.1.4.7 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Formát:	12 x A4
Datum:	04/2013
Číslo střediska:	410
Stupeň:	DSP/DVZ
Název dokumentu:	POŽÁRNÍ SYSTÉM - PŮDORYS 1.PP
Měřítko:	1:100
Číslo zakázky:	B-12-035-000
Kód dokumentu:	F.1.1.4.7
Č. výkresu	141
Revize	00

© Copyright 2013 ArchDesign s.r.o.