

LEGENDA EPS :

- ÚSTŘEDNA EPS
- ROZVADĚČ EPS (REPS)
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ S IZOLÁTOREM
- VENKOVNÍ TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ S IZOLÁTOREM
- OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ
- OPTICKO TEPLOTNÍ HLÁSIČ
- TEPLOTNÍ HLÁSIČ
- TERMOMAXIMÁLNÍ HLÁSIČ
- OPTICKÝ HLÁSIČ NAD PODHLEDEM
- OPTICKÝ HLÁSIČ VE ZDVOJENÉ PODLAZE
- PLAMENNÝ HLÁSIČ
- OVLÁDACÍ TLAČÍTKO (DVEŘÍ, SOZ...)
- HLÁSIČ S IZOLÁTOREM V PATICI
- HLÁSIČ S IZOLÁTOREM V PATICI
- ROZBOČOVACÍ KRABICE
- PARALELNÍ SIGNALIZACE
- ROZHRANÍ OVLÁDACÍHO VÝSTUPU EPS
- ROZHRANÍ MONITOROVACÍHO VSTUPU EPS
- KOPPLER 4 VSTUPY/2 VÝSTUPY
- KOPPLER 12 RELÉ
- SIRÉNA
- SIRÉNA S MAJÁKEM
- PŘÍDRŽNÝ MAGNET DVEŘÍ
- PŘÍPOJNÝ BOD POŽÁRNÍ KLAPKY VZT
- PŘÍPOJNÝ BOD ROZVADĚČE MaR

- ZMĚNA VÝŠKY KABELOVÉ TRASY
- STOUPACÍ VEDENÍ
- POPIS KABELOVÉ TRASY
- POPIS KABELOVÉ TRASY
- ABC POPIS KABELOVÉ TRASY S INDEXEM
- 123 POPIS KABELOVÉ TRASY S INDEXEM
- POŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPU
- PDK POŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPU
- OVLÁDACÍ VEDENÍ S FUNKČNÍ INTEGRITOU
- KRUHOVÁ HLÁSIČOVÁ LINKA (BEZ FUNKČNÍ INTEGRITY)
- KRUHOVÁ HLÁSIČOVÁ LINKA S FUNKČNÍ INTEGRITOU
- LINKA OPTICKÝ KABEL

1.1.057 OZNAČENÍ HLÁSIČŮ
- POŘADÍ NA KRUHOVÉM VEDENÍ
- ČÍSLO KRUHOVÉ LINKY
- ČÍSLO ÚSTŘEDNY

S 1.01 OZNAČENÍ SIRÉN
- POŘADÍ SIRÉNY
- PODLAŽÍ
- OZNAČENÍ SYSTÉMU

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Orientace	Projektant dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele	Autorizační razítko
	Arch.Design, s.r.o. KANCELÁŘ BRNO Sochorova 23, 616 00 Brno telefon +420 541 420 910 fax +420 541 420 913	
0,000=285,20 m.n.m.	B.p.v.	Projektant části PD
Architekt: Ing. arch. Radoslav Novotný	Vypracoval: Josef Vencl	TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10 www.techniserv.cz
HIP: Ing. Josef Pirochta	Kreslil: Josef Vencl	
Zodp. projektant: Ing. Josef Pirochta	Kontroloval: Ing. Václav Valeš	
Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol		Číslo paré:
Místo stavby: Areál ČZU, parc. č. 1627/1a a 1627/40	Obec Praha - k.ú. Suchdol	Kraj Praha
Název stavby: Mezifakultní centrum environmentálních věd II		Formát: 10 x A4
		Datum: 04/2013
Stavební objekt: SO 002		Číslo střediska: 410
Část: F.1.1.4.7 Zařízení slaboproudé elektrotechniky		Stupeň: DSP/DVZ
Název dokumentu: POŽÁRNÍ SYSTÉM - MCEV I PŮDORYS 1.PP		Měřítko: 1:100
Číslo zakázky: B-12-035-000	Kód dokumentu: F.1.1.4.7	Č. výkresu: 149 Revize: 00

© Copyright 2013 ArchDesign s.r.o.