





SOUSTAVA NAPĚTÍ:
STRANA VN
3 AC 3x22kV, IT
STRANA NN
3 PEN AC 400/230V, TN-C - hlavní napájecí rozvody
3 NPE AC 400/230V, TN-S - instalace v trafostanici
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED. 2:
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČL. 411.1
ČL. 411.1 IZOLACE, KRYTY, PŘEPÁŽKAMI
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ NN (PŘI PORUŠE)
ČL. 411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
ČL. 411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ VN (PŘI PORUŠE):
ZEMNĚNÍ V SOUSTAVĚ, KDE NENÍ PŘÍMO UZEMNĚNÍ UZEL

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Orientace		Projektant dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele		Autorizační razítko	
		 <div>Arch.Design, s.r.o. KANCELÁŘ BRNO Sochorova 23, 616 00 Brno telefon +420 541 420 910 fax +420 541 420 913</div>			
0,000=285,20 m.n.m.		B.p.v.			
Architekt:	Ing. arch. Radoslav Novotný	Vypracoval:	Ing. Miroslav Kadmožka	Projektant části PD	
HIP:	Ing. Josef Pirochta	Kreslil:	Přemysl Pecha	 www.kadmozka.cz elektroprojektace Ing. Miroslav Kadmožka Strážnická 12, Brno e-mail : projekce@kadmozka.cz	
Zodp. projektant:	Ing. Josef Pirochta	Kontroloval:	Ing. Jan Šobáň		
Investor:	Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol				
Místo stavby:	Areál ČZU, parc. č. 1627/1a a 1627/40	Obec: Praha - k.ú. Suchdol	Kraj: Praha	Číslo paré:	
Název stavby:					
Mezifakultní centrum environmentálních věd II					
Stavební objekt:	PS303				
Část:	F3.4_Úpravy trafostanice TS 8803				
Název dokumentu:	Půdorys trafostanice				
Číslo zakázky:	Kód dokumentu:		F.3.4		Č. výkresu
B-12-035-000					101
					Revize
					00