

V takto označených místnostech provést doplňující pospojování vodičem CY4 Z/Ž dle ČSN 33 2000-7-701

všechny přechody mezi požárními úseky musí být po montáži kabeláže požárn? ut?sn?ny musí být použita certifikovaná t?snicí hmota

Svítidla osazená v protipožárních podhledech v úsecích CHÚC musí být z horní strany opatřena obložením ze stejného protipožárního materiálu

Elektroinstalace na omítkce

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případ? poruchy

doplň?ná – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

Revize

Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Orientace

Projektant dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele

Arch.Design, s.r.o.
KANCELÁŘ BRNO
Sochorova 23, 616 00 Brno
telefon +420 541 420 910
fax +420 541 420 913

Autorizační razítko

0,000=285,20 m.n.m. B.p.v.

Architekt:	Ing. arch. Radoslav Novotný		Vypracoval:	Ing. Miroslav Kadrnožka	
HIP:	Ing. Josef Pirchta		Kreslil:	Přemysl Pacha	
Zodp. projektant:	Ing. Josef Pirchta		Kontroloval:	Ing. Jan Sobáň	

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol

Místo stavby: Areál ČZU, parc. č. 1627/1a a 1627/40 | Obec: Praha – k.ú. Suchdol | Kraj: Praha

Název stavby:

Mezifakultní centrum environmentálních věd II

Stavební objekt: PS303

Část: F3.3_NÁHRADNÍ ZDROJ

Název dokumentu:

půdorys DA

Číslo zakázky: B-12-035-000

Kód dokumentu: F.3.3

Projektant části PD

www.kadrnozka.cz
elektroprojekce
Ing. Miroslav Kadrnožka
Stavitelská 12, Brno
e-mail : projekce@kadrnozka.cz

Číslo paré:

Formát:	12 x A4
Datum:	04/2013
Číslo střediska:	410
Stupeň:	DSP/DVZ
Měřítko:	
Č. výkresu	102
Revize	00

© Copyright 2013 ArchDesign s.r.o.