

LEGENDA

- ODPAD KONDENZÁTU Z CHLADÍREN A MRAZÍREN, ODPADY PROVÉST S PROTIZÁPACHOVÝMI UZÁVĚRKAMI, VYVÉST DO VÝŠKY 1700 mm CHLADÍRNY JS 40
- VÝVOD VODY (SUCHOVOD) PRO ČIŠTĚNÍ KONDENZÁTORU, UKONČEN KOHOUTEM 1/2"
- LÁVKY TECHNOLOGIE CHLAZENÍ, ZATÍŽENÍ POPSÁNO VE ZPRÁVĚ
  LÁVKY MUSÍ MÍT SPÁD MIN. 1:100 SMĚREM K CHLADÍCÍ JEDNOTCE
  TRASU JE TŘEBA KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI!
  JE NUTNÉ POČÍTAT S TÍM, ŽE LÁVKY ZATÍŽÍ KONSTRUKCI BUDOVY
  NAVRŽENÉ TRASY JSOU POUZE PRO TECHNOLOGII CHLAZENÍ DODÁVANÉ FIRMOU

OTVORY PRO POTRUBÍ A KABELOVÉ ROZVODY
NAVRŽENÉ OTVORY JE TŘEBA ZPĚTNĚ KONZULTOVAT SE STATIKEM
UMÍSTĚNÍ A VELIKOST KONZULTOVAT NA STAVBĚ S ŠÉFMONTÉREM FIRMY
PROVÁDÍ VČ. UTĚSNĚNÍ STAVBA

STAVBA DÁLE ZAJISTÍ (KOMPLETNÍ POPIS JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ):
a) STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PRO KOMPRESOROVOU JEDNOTKU A KONDENZÁTOR (VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA)
   OCELOVÉ KONSTRUKCE POD KONDENZÁTOR DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY
   BEZPEČNÝ MONTÁŽNÍ A SERVISNÍ PŘÍSTUP KE KONDENZÁTORU
b) STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PRO STAVEBNICOVÉ CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ BOXY (VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA)
c) STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST PRO CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ NÁBYTEK (VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA)
d) PŘÍVODY ELEKTRO (VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA)
e) PŘÍVOD VODY (VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA)
f) VZDUCHOTECHNICKÉ ODVĚTRÁNÍ PRODEJNY (VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA)
   PROVOZNÍ A HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ STROJOVNY CHLAZENÍ (VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA)
g) PRŮRAZY PRO POTRUBÍ A KABELOVÉ ROZVODY (VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA)
h) UTĚSNĚNÍ PRŮRAZŮ VČETNĚ PROTIPOŽÁRNÍHO UTĚSNĚNÍ PRŮRAZŮ PO MONTÁŽI POTRUBÍ A KABELŮ (VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA)
i) ZAKRYTOVÁNÍ SVISLÉHO POTRUBÍ (STOUPAČEK)

* ZAJISTIT IT PŘIPOJENÍ (TEDY DEFINOVAT IP ADRESU, MASKU A GATEWAY) DLE DOMLUVENÉ SPECIFIKACE
VLASTNÍ PROPOJENÍ KOMUNIKAČNÍ LINKY JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY TECHNOLOGIE CHLAZENÍ

PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 20 00 – 3
MRAZÍCÍ BOXY – AA3 – STUDENÉ, VLHKÉ
CHLADÍCÍ BOXY A PŘÍPRAVNY MASA – AB4 – VLHKÉ
KONDENZÁTORY VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ – AB8/AA1/AS2
STROJOVNA CHLAZENÍ – AB5 – NORMÁLNÍ

PODROBNÝ POPIS TECHNOLOGIE POTRAVINÁŘSKÉHO CHLAZENÍ VČETNĚ POŽADAVKŮ NA OSTATNÍ PROFESE A STAVBU OBSAHUJE TECHNICKÁ ZPRÁVA, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Orientace

Projektant dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele

Arch.Design, s.r.o.
KANCELÁŘ BRNO
Sacharova 23, 616 00 Brno
telefon +420 541 420 910
fax +420 541 420 913

Autorizační razítko

0,000=285,20 m.n.m. B.p.v.

Architekt:	Ing. arch. Radoslav Novotný		Vypracoval:	Zdeněk Daněk	
HIP:	Ing. Josef Pirochta		Kreslil:	Zdeněk Daněk	
Zodp. projektant:	Ing. Josef Pirochta		Kontrolval:	Pavel Kopecký	
Investor:	Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol				
Místo stavby:	Areál ČZU, parc. č. 1627/1a a 1627/40	Obec: Praha – K.ú. Suchdol	Kraj: Praha		

Název stavby:

Mezifakultní centrum environmentálních věd II

Stavební objekt: PS 305

Část: F.3.5. CHLADÍCÍ BOXY

Název dokumentu:

CHLADÍCÍ BOXY - PŮDORYS 3.NP

Projektant části PD
Zdeněk Daněk
Soškova 1353
592 31 Nové Město na Moravě
chlazeni@chlazeni-danek.cz

Číslo paré:

Formát:	
Datum:	06/2013
Číslo střediska:	410
Stupeň:	DSP/DVZ
Měřítko:	

Číslo zakázky:	Kód dokumentu:	Č. výkresu	Revize
B-12-035-000	F.3.5.	CH02D	00

© Copyright 2013 ArchDesign s.r.o.