





⚡ V takto označených místnostech provést doplňující pospojování vodičem CY4 Z/Ž dle ČSN 33 2000-7-701

všechny přechody mezi požárními úseky musí být po montáži kabeláže požárně utěsněny
musí být použita certifikovaná těsnící hmota
Svítlidla osazená v protipožárních podhledech v úsecích CHÚC musí být z horní strany opatřena obložením ze stejného protipožárního materiálu

Elektroinstalace na omítkce

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplňková – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Orientace		Projektant dokumentace pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele		Autorizační razítko									
		 Arch.Design, s.r.o. KANCELÁŘ BRNO Sochorova 23, 616 00 Brno telefon +420 541 420 910 fax +420 541 420 913											
0,000=285,20 m.n.m.				B.p.v.									
Architekt:	Ing. arch. Radoslav Novotný		Vypracoval:	Ing. Miroslav Kadmožka	Projektant části PD  www.kadmozka.cz elektroprojekce Ing. Miroslav Kadmožka Strážnická 12, Brno e-mail: projekce@kadmozka.cz								
HP:	Ing. Josef Pirochta		Kreslil:	Přemysl Pecha									
Zodp. projektant:	Ing. Josef Pirochta		Kontroloval:	Ing. Jan Šobáň									
Investor:	Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýčká 129, 165 21 Praha-Suchbát				Číslo paré: <table><tr><td>Formát:</td><td>12 x A4</td></tr><tr><td>Datum:</td><td>04/2013</td></tr><tr><td>Číslo střediska:</td><td>410</td></tr><tr><td>Stupeň:</td><td>DSP/DVZ</td></tr></table>	Formát:	12 x A4	Datum:	04/2013	Číslo střediska:	410	Stupeň:	DSP/DVZ
Formát:	12 x A4												
Datum:	04/2013												
Číslo střediska:	410												
Stupeň:	DSP/DVZ												
Místo stavby:	Areál ČZU, parc. č. 1627/1a a 1627/40	Obec: Praha – k.ú. Suchbát	Kraj: Praha										
Název stavby: Mezifakultní centrum environmentálních věd II													
Stavební objekt: PS303					Měřítko:								
Část: F3.3_NÁHRADNÍ ZDROJ													
Název dokumentu: půdorys DA													
Číslo zakázky: B-12-035-000	Kód dokumentu: F.3.3			Č. výkresu 102	Revize 00								