

Položka: Monitorovací systém

Požadavek na funkcionalitu	Minimální požadavky	Splňuje ANO/NE
<b>Základní vlastnosti</b>		
Třída zařízení: Monitorovací systém prostředí serverovny	ano	
Počet portů	Min. 8	
Expandér pro připojení monitoringu na druhé rozvodně, minimálně 8 portů	ano	
Počet čidel záplavových	2	
Počet čidel vlhkost s teplotou	6	
Možnost posílání dat přes SNMP v2, SNMP v3	ano	
19“ provedení pro instalaci do Rackové skříně výšky 1U	ano	