

V Praze dne 8. dubna 2014

DODATEČNÉ INFORMACE IV.

Vážení dodavatelé,

v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), byly zástupci zadavatele doručeny žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „*Přestavba a modernizace pavilonů „A a B“ Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů*“, ev.č. veřejné zakázky: 366708, zadávané zadavatelem **Česká zemědělská univerzita v Praze**, se sídlem Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha 6 - Suchbátka, IČ: 604 60 709 (dále jen „Zadavatel“).

V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 ZVZ proto tímto poskytujeme dodatečné informace.

Pokud není uvedeno jinak, veškeré pojmy s počátečními velkými písmeny mají význam daný jim v kvalifikační a zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

Žádost (dotaz) č. 6

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„Ve VV: D.1.1, D.1.4.1.1, D.1.4.1.3, D.1.4.2.1, D.1.4.2.2, D.1.4.3.2 a IO10.2 chybí množství u přesunů hmot.“

„Máme si tato procenta určit sami?“

Odpověď Zadavatele:

K nevyplnění této položky došlo v důsledku softwarového nastavení rozpočtářských programů.

Zadavatel v návaznosti na tento dotaz upravil příslušné části výkazu výměr, a to doplněním požadovaných procent. Upravené části přílohy č. 2 Dokumentace poskytuje Zadavatel zájemcům v dokumentu s názvem „*Upravena_cast_prilohy_c2_Dokumentace_DI_IV.zip*“, který Zadavatel uveřejnil na svém profilu společně s těmito dodatečnými informacemi.

Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr ve znění, které bude v souladu s upravenými částmi výkazu výměr uveřejněnými v rámci těchto dodatečných informací.

Žádost (dotaz) č. 7

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„SO 01 Pavilon FAPPZ

Ve výkazu výměr je uveden požadavek na protihlukovou clonu $R_w=32$ dB.

296	714- R/13,14,15	D+M Protihluková stěna na ploché střeše Rw=32dB z aku panelů, v.1800mm	m2	84,60		
-----	--------------------	---	----	-------	--	--

Ve výpisu prvků- výrobky různé je uveden požadavek na protihlukovou clonu $R_w \geq 35$ dB.

PROTIHLUKOVÁ CLONA NA PLOCHÉ STŘEŠE

MINIMÁLNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST PROTIHLUKOVÉ CLONY
JAKO CELKU MUSÍ VÝHOVĚT POŽADAVKU NA $R_w \geq 35$ dB

Která hodnota je pravdivá?"

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel uvádí, že je nutné dodržet hodnotu uvedenou ve výpise prvků ($R_w \geq 35$ dB). Tato hodnota vychází ze zpracované „Akustické studie“ k objektu, která je součástí projektové dokumentace – dokladové části. Požadovaný údaj je uveden na straně 56 akustické studie.

S pozdravem,



za Českou zemědělskou univerzitu v Praze
Mgr. Ondřej Knebl, advokát