



Závěsy / Hangers				
Použití podle průměru potrubí / Pipe diameter	Maximální vzdálenost závěsů / Maximum distance between hangers	Minimální průměr tyče / Minimum rod diameter	Maximální zatížitelnost tyče / Maximum load on rod	Maximální zatížitelnost závěsu / Maximum load on hanger
	mm	mm	kg	kg
1" (33)	250	M 8/8	70	4,5
1 1/4" (42)	300	M 8/8	70	4,5
1 1/2" (48)	300	M 8/8	70	4,5
2" (60)	300	M 8/8	70	4,5
2 1/2" (76)	400	M 10/10	110	4,5

POZNÁMKY / NOTES:
1. ZÁVĚSY MUSÍ BÝT ZE SVISLÝCH STRUT S 1 OKÁ NEBO PEVNÉHO PŘEDU (MOŽNÝ POHYB). 2. ZÁVĚSY MUSÍ BÝT NA MÍSTĚ S DOSTUPEM.
1. HANGERS MUST BE VERTICAL STRUTS WITH 1 EYE OR FIXED FRONT (POSSIBLE MOVEMENT). 2. HANGERS MUST BE LOCATED IN PLACES WITH ACCESS.

LEGENDA

		SPRINKLER TYU. 1/2", HRL. MP/ MP SPRINKLER RECESSED
		SPRINKLER TYU. 1/2", HRL. MP/ MP SPRINKLER STANDARD 1/2"
		SPRINKLER TYU. 1/2", HRL. MP/ MP SPRINKLER PENDENT 1/2"
+2,540 40 500	OSA MAD. POSUNOVÁ OSA MAD. MOVEMENT AXIS	POTRUB
+2,540 40 500	OSA MAD. POSUNOVÁ OSA MAD. MOVEMENT AXIS	HLAVNÍ POTRUB
DN 65 DN 50 DN 40	DN 65 POTRUB	DN ... POTRUB POTRUBÍ DN ... POTRUB POTRUBÍ
		HORNÍCH HLAVNÍCH ROVNOTRUB
		HLAVNÍ ZVON





ZHOTOVITEL:	Boa Construction s.r.o. Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 CZ/TERRE, Tel: +420 602776188 info@boaconstruction.cz	AKCE:	Rekonstrukce objektu kolejí G ČZU Kamýcká 1081 165 21 Praha 6 – Suchdol
ZODPOVĚDNÝ PROJ.:	Ing. Jan Slavata +420 602 776 188	MÍSTO:	Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
PROJEKTANT:	FWD s.r.o. Svatbrunská 332, 130 00 Praha 3	DATUM:	20.3.2020
ZODPOVĚDNÝ ROZPRACOVAL:	Ing. Jan Slavata Kateřina Mrázková	FÁZE:	DVZ
STUPEŇ:	STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ	DATUM:	30.4.2020
		FORMÁT:	A1
	2.NP - PŮDORYS A ŘEZ	MĚŘÍTKO:	1:50
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4.b. 3.