

V Praze dne 14. dubna 2014

DODATEČNÉ INFORMACE VI.

Vážení dodavatelé,

v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), byly zástupci zadavatele doručeny žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „*Přestavba a modernizace pavilonů „A a B“ Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů*“, ev. č. veřejné zakázky: 366708, zadávané zadavatelem **Česká zemědělská univerzita v Praze**, se sídlem Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha 6 - Suchbátka, IČ: 604 60 709 (dále jen „Zadavatel“).

V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 ZVZ proto tímto poskytujeme dodatečné informace.

Pokud není uvedeno jinak, veškeré pojmy s počátečními velkými písmeny mají význam daný jim v kvalifikační a zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

Žádost (dotaz) č. 12

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„IO 10.1 – Přeložka vodovodu

Ve výkazu výměr jsou uvedeny položky

17	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	2,00
18	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	1,00

Nikde ovšem není uvedena dodávka litinových tvarovek. Počítá se s tím, že si zadavatel dodá tvarovky sám nebo bude upraven výkaz výměr?“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na tento dotaz upravil a přeznačil příslušnou část výkazu výměr díl 8 - Trubní vedení, a to tak, že ve výkazu výměr vypustil montážní práci uvedenou v původním výkazu výměr pod položkou č. 17 a doplnil dodávku 1 ks litinové odbočky k hydrantu, nyní uvedenou pod položkou č. 22 s následující specifikací:

22	PC	Odbočka litinová 100/80 DN100	kus	1,00
----	----	-------------------------------	-----	------

Žádost (dotaz) č. 13

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„IO 10.2 – Prodloužení části areálového vodovodu

Ve výkazu výměr jsou uvedeny položky

17	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	4,00
18	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	2,00

Nikde ovšem není uvedena dodávka litinových tvarovek. Počítá se s tím, že si zadavatel dodá tvarovky sám nebo bude upraven výkaz výměr?“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na tento dotaz upravil a přeznačil příslušnou část výkazu výměr díl 8 – Trubní vedení, a to tak, že ve výkazu výměr vypustil montážní práce uvedené v původním výkazu výměr pod položkou č. 17 a č. 18, a místo toho doplnil níže uvedené položky s následující specifikací:

17	857312121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	2,00
23	PC	Odbočka litinová 150/80 DN150	kus	2,00

Žádost (dotaz) č. 14

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„IO 04 – Přípojka vody

Ve výkazu výměr je uvedena položka

25	PC	Technologie jezírka	kpl	1,00
----	----	---------------------	-----	------

Žádáme zadavatele o upřesnění, o jakou technologii se jedná, popřípadě zda vůbec není součástí tohoto stavebního objektu (viz Technická zpráva)“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na tento dotaz upravil a přeznačil příslušnou část výkazu výměr díl 89 – Ostatní konstrukce na trubním vedení, a to tak, že položka č. 25 Technologie jezírka byla nahrazena následujícími položkami:

29	PC01	MECHANICKOBIOLOGICKÝ FILTR pro objem jezírka cca 15m3	kus	1,00
30	PC02	UV LAMPA pro odstranění zelené vody bez chemie pro objem jezírka cca 15m3	kus	1,00
31	PC03	ČERPADLO PRO CHRLIČ Q=1,0 l/s , výška cca 3,5m	kus	1,00
32	PC04	Biologická čistička pro 15m3 pro minimalizaci údržby jezírka	kus	1,00
33	PC05	CHRLIČ NEREZOVÝ hranatý štěrbínový š.500mm výška nad hladinou 1500mm	kus	1,00

Žádost (dotaz) č. 15

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„IO 04 – Přípojka vody

Ve výkazu výměr je uvedena položka

21	28613850	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 63 x 5,8 x 6000 mm PRO JEZÍRKO	kus	7,00
----	----------	---	-----	------

= 42m

V předané situaci IO03_01_SITUACE je uvedeno „Přívod vody pro jezírko HDPE 65mm-DL 16m.

Žádáme zadavatele o upřesnění položky.“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel upřesňuje položku uvedením následujících informací: HDPE 65mm-DL 16m (2x8m).

Žádost (dotaz) č. 16

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„V předané situaci IO02_01_SITUACE je uvedeno „Odvod vody pro jezírko HDPE 65mm-DL 16m.

Ve výkaze výměr pro IO 02 Přípojka splaškové kanalizace ovšem toto potrubí není uvedeno.

Domníváme se správně, že toto potrubí je součástí IO 04 – Přípojka vody? Žádáme zadavatele o upřesnění.“

Odpověď Zadavatele:

Ano, potrubí je součástí IO 04 – Přípojka vody.

Žádost (dotaz) č. 17

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„IO 02 – Přípojka splaškové kanalizace

Ve výkazu výměr je uvedena položka

12	871353121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	m	60,00
----	--------------	--	---	-------

V technické zprávě je uvedeno množství 8m + 4m + 60m – celkem 72m.

Který údaj je správný?“

Odpověď Zadavatele:

Správný údaj je 60,00m. Ostatní je součástí vnitřních instalací.

Žádost (dotaz) č. 18

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„IO 04 – Přípojka vody, Pol. č. 26 Technologická šachta pro jezírko

K čemu bude sloužit, když se technické zprávě píše, že technologie pro jezírko bude umístěna ve strojovně VZT?

V případě, že bude součástí tohoto objektu, žádáme o uvedení parametrů šachty – DN, hloubka, materiál.“

Odpověď Zadavatele:

Technologie pro jezírko bude v šachtě (ve strojovně VZT původně bylo uvažováno, ale není místo).

Parametry technologické šachty jsou následující:

Min. vnitřní rozměry: 1,50 x 2,50m, hloubka cca 2,00m

Materiál: ŽB

Vstup poklopem: min. 600 x 600mm.

Žádost (dotaz) č. 19

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„Žádám o upřesnění (podrobnou specifikaci) položky z výkazu výměr a prací, soubor ,D.1.4.4_Silnoprud.xls‘, list , Seznam specifikací‘, položka číslo 15:

„Centrála CBS 13 okruhů, po 20 ADS 60 min, včetně hlídačů výpadku 25 ks a 8 okruhů““

15.		Centrálna CBS 13 okruhů, po 20 ADS, 60min, včetně hlídačů výpadku 25ks a 8 okruhů	1				0,00
-----	--	---	---	--	--	--	------

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel upřesňuje položku poskytnutím následujících informací.

Jedná se o ústřednu pro Centrální bateriový systém nouzového osvětlení napájející 13 paprsků NO, každý pro maximálně 20 adresných svítidel, jeden paprsek až 2A. Součástí dodávky je 25 ks hlídačů výpadku napájecí fáze světelného okruhu v rozvaděči s 8 vstupy. Doba zálohování 60minut. Ústředna musí být kompatibilní s dodanými svítidly nouzového osvětlení.

Žádost (dotaz) č. 20

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„V zaslaném výkazu výměr „D.1.1._Stavba, statika, PBŘ“ – SO 01 PAVILON FAPPZ chybí v řemeslech PSV hodnoty – množství (%) v přesunů hmot, žádáme o úpravu výkazu výměr, nebo si můžeme doplnit procentuální sazby za oddíly PSV dle svého uvážení.“

„Odpověď Zadavatele:

Zadavatel již v rámci předchozích dodatečných informací č. IV (žádost/dotaz č. 6) informoval dodavatele o upravení příslušných částí výkazu výměr (včetně té části, která je předmětem uvedeného dotazu) a jejich uveřejnění na profilu zadavatele. Upravené části výkazu výměr tedy již obsahují požadované procentuální sazby.

Upravení částí přílohy č. 2 Dokumentace

Upravenou část přílohy č. 2 Dokumentace poskytuje Zadavatel zájemcům v dokumentu s názvem „*Upravena_cast_prilohy_c2_Dokumentace_DI_VI.zip*“, který Zadavatel uveřejnil na svém profilu společně s těmito dodatečnými informacemi.

Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr ve znění, které bude v souladu s upravenou částí výkazu výměr uveřejněnou v rámci těchto dodatečných informací.

S pozdravem

Za Českou zemědělskou univerzitu v Praze

Mgr. Ondřej Knebl, advokát

podepsáno elektronicky