

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 3. června 2022

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VI.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**ČZU – Rekonstrukce objektu koleje G**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V jaké položce výkazu výměr je počítáno s měřením zemničů před realizací (viz. TZ str. 33)?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ve výkazu výměr SO 01 SIL je nově pod položkou č. 5.28 uvedena činnost s názvem: Montáž hromosvodu vč. měření parametru zemního odporu zemnicí soustavy před a po realizaci. Činnosti s názvem: Vypracování dokumentace DSPS a Koordinace se stavbou, fotodokumentace realizace jsou nově uvedeny pod položkami č. 5.29 a 5.30.

Tento upravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení. Účastník je povinen pro zpracování nabídky použít výhradně tento upravený výkaz výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Prosíme o ověření, zda není v poli 2 uvedena chybná posloupnost stykačů a impulsních relé. Prvek KC2 (str. 8 a 9) je jednou uveden jako stykač a jednou jako impulsní relé.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ano, jedná se o chybu v popisu prvku – viz níže uvedené vysvětlení č. 3.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Prosíme o ověření, zda není v rozvaděči RPO špatné označení stykače KM3 - je na 230 V i na 24 V. Na straně 4 a 5 schématu rozvaděče RPO jsou dva jističí prvky s označením FN01.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Ano, jedná se o chyby v popisech prvků, funkčně je návrh v pořádku. V důsledku zjištěných chyb v popisech prvků zadavatel upravil příslušné výkresy projektové dokumentace v části 1-4-profese\fg-elektro\SIL, navíc byla upravena u patrových rozvaděčů RPO až RP5 hodnota vypínacích prvků na vstupu rozvaděče z důvodu větší variability.

Opravy se týkají původních výkresů:

F.25_NNG_p2_rev.0.pdf

F.29_RPO_rev.0.pdf

F.35_RPOP_rev.0.pdf

F.35_RP1_rev.0.pdf

F.35_RP2_rev.0.pdf

F.35_RP3_rev.0.pdf

F.35_RP4_rev.0.pdf

F.35_RP5_rev.0.pdf

Opravené výkresy jsou přílohou tohoto vysvětlení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Prosíme o ověření, zda není rozvaděč RP.0.10 v rozporu s normou ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. článek 411.3.4 - požadavky na světelnou instalaci.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Světelné okruhy rozvaděče jsou za proudovými chrániči, kde jeden okruh náleží jednomu chrániči - tedy v souladu s ed.3 citované normy. Mimo toto z pohledu normy je předpokládáno, že v dotčených prostorách do instalace zasahují pouze pracovníci odborně způsobilí ve smyslu vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice č.50/1978 Sb., v platném znění, nikoliv pracovníci nezpůsobilí.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Pro napájení rozvaděčů RPOP - RP5 není v rozvaděči NNRG vývod. Žádáme o informaci odkud je napájen.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Rozvaděč má být napájen z NNRG pole 2 prvek FN05 (avšak s hodnotou 20A), vedení je prosmyčkováno rozvaděči všemi patry. Tato informace byla doplněna do výkresu rozvaděče – viz výše uvedené vysvětlení č. 3. Ve výkazu výměr je se všemi prvky a kabely počítáno.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Žádáme o prověření, zda není ovládání osvětlení linky v rozporu s normou ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 článek 411.3.4 (rozvaděč RK2, RK5).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Ve smyslu citovaného článku normy je prostor chápán tak, že je spravován pracovníkem odborně způsobilým ve smyslu vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice č.50/1978 Sb., v platném znění, nikoliv nezpůsobilými pracovníky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

U položky 2.95. - zdroj 230/12V pro LED svítidla žádáme o jednoznačné určení příkonu světelného zdroje.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Jedná se o 12 V zdroje pro LED pásy linky v kuchyňských koutech. Specifikace bude upřesněna v rámci realizační dokumentace zhotovitele, jedná se o krátký světelný pásek. Předpokládaný výkon do 30 W.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Žádáme o specifikaci položky 2.144 - koordinace pokládky a dodávky multikanálových tras do země. Prosíme o specifikaci metrů a velikosti kabelového kanálu včetně překážek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Položka 2.144 v kapitole SO-01 SIL se týká koordinace se stavbou ohledně pokládky kabelů do již připravené multikanálové trasy. Položka obsahuje i pokládku kabelů, ne však pokládku multikanálu. Multikanál (dodávka a uložení) je řešen v kapitole výkazu výměr SO-02 "Zpevněné plochy a venkovní práce", konkrétně položky č. 95 až 98. Trasa multikanálu je patrná ze situačních výkresů stavby.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 (bez předchozí žádosti)

Vzhledem k výše uvedeným změnám či doplněním zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení UPRAVENÁ příloha č. 5 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastník je povinen postupovat v souladu se zadávacími podmínkami a pro vyplnění a vložení do nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Vzhledem k výše uvedeným změnám či doplněním zadávací dokumentace jsou dále přílohami tohoto vysvětlení UPRAVENÉ přílohy: F.25_NNG_p2_rev.0_pripominky.pdf, F.29_RPO_rev.0_pripominky.pdf, F.35_RPOP_rev.0_pripominky.pdf, F.35_RP1_rev.0_pripominky.pdf, F.35_RP2_rev.0_pripominky.pdf, F.35_RP3_rev.0_pripominky.pdf, F.35_RP4_rev.0_pripominky.pdf, F.35_RP5_rev.0_pripominky.pdf.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 (bez předchozí žádosti)

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **30. 6. 2022 do 9:00 hodin**.

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2 – F.25_NNG_p2_rev.0_pripominky.pdf

Příloha č. 3 – F.29_RPO_rev.0_pripominky.pdf

Příloha č. 4 – F.35_RPOP_rev.0_pripominky.pdf

Příloha č. 5 – F.35_RP1_rev.0_pripominky.pdf

Příloha č. 6 – F.35_RP2_rev.0_pripominky.pdf

Příloha č. 7 – F.35_RP3_rev.0_pripominky.pdf

Příloha č. 8 – F.35_RP4_rev.0_pripominky.pdf

Příloha č. 9 – F.35_RP5_rev.0_pripominky.pdf

S pozdravem

Ing. Jiří Udatný

Administrátor veřejných zakázek

Právní oddělení

Česká zemědělská univerzita v Praze