

Praze dne 5. května 2014

DODATEČNÉ INFORMACE XVI.

Vážení dodavatelé,

v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), byly zástupci zadavatele doručeny žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „*Přestavba a modernizace pavilonů „A a B“ Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů*“, ev. č. veřejné zakázky: 366708, zadávané zadavatelem **Česká zemědělská univerzita v Praze**, se sídlem Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha 6 - Suchbátka, IČ: 604 60 709 (dále jen „**Zadavatel**“).

V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 ZVZ proto tímto poskytujeme dodatečné informace.

Pokud není uvedeno jinak, veškeré pojmy s počátečními velkými písmeny mají význam daný jim v kvalifikační a zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

Žádost (dotaz) č. 74

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„V kvalifikační a zadávací dokumentaci v oddíle 13.1 Harmonogram je uvedeno: Časový harmonogram musí být uchazečem uveden v členění po dnech. Členění po dnech při době výstavby cca 1 rok bude značně nepřehledné. Žádáme o informaci, zda by nestačilo členění harmonogramu v týdnech s uvedením začátku a konce činnosti a doby trvání činnosti ve dnech.“

Odpověď Zadavatele:

K dotazu Zadavatel uvádí, že trvá na svém požadavku uvedeném v čl. 13.1. Dokumentace, tj. aby časový harmonogram obsahoval členění po dnech. Není tedy možné předložit časový harmonogram s členěním po týdnech.

Žádost (dotaz) č. 75

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„Zadavatel vydává k jednotlivým dotazům uchazeče doplněné nebo nové výkazy výměr jednotlivých stavebních souborů a inženýrských objektů. U některých výkazů je název doplněn číslem dodatečných informací, ale u některých je původní název pozměněn. Protože bylo pozměněných výkazů vydáno větší množství, vzniká nepřehledná situace, který výkaz je platný a který byl již nahrazen novým. Žádáme o vydání nového kompletního platného výkazu výměr po doplnění dle zodpovězených dodatečných informací.“

Odpověď Zadavatele:

Za účelem přehlednosti Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje zájemcům konsolidovaný výkaz výměr zohledňující veškeré doposud provedené změny, a to v dokumentu „Priloha_c2_dokumentace_soupis_praci_vykaz_vymer_konsolidovana_verze_DI_XVI.zip“

Žádost (dotaz) č. 76

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„Na náš dotaz ze dne 18.4. ve znění

„Aktualizovaný výkaz výměr IO 06 - Přípojka NN má chybný součtový vzorec v buňce G23. Žádáme o opravu.“

Jste dne 28.4.zaslali tuto odpověď:

„K dotazu Zadavatel uvádí, že se nejedná se o chybu, ale o záměr. V této části tabulky jsou uvedeny položky HSV (zemní práce), u kterých se dodávka neoceňuje. Cena zařazená do sloupce MONTÁŽE musí obsahovat jak dodávku materiálu, tak i práci“.

Této odpovědi nerozumíme. V reálu takto postavený výkaz výměr znamená, že 260 bm pískového lože uvedeného na listu „položky“ na ř. 22 nebude v ceně za tento oddíl vůbec zahrnuto.

Pokud si můžeme v soutěžních výkazech výměr upravit vzorec sami, rádi tak učiníme.

V opačném případě žádáme o opravu.“

Odpověď Zadavatele:

V návaznosti na uvedený dotaz Zadavatel upravil příslušnou část výkazu výměr, a to tak, aby nyní jednoznačně vykazoval skutečný soupis prací.

Žádost (dotaz) č. 77

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„V projektové dokumentaci jsme nedohledali informaci o železobetonových konstrukcích jezírka (umístění, rozměr, tvar, použití materiály, atd.).

Žádáme zadavatele o doložení projektových podkladů, aby bylo možné správně konstrukci ocenit.“

Odpověď Zadavatele:

V návaznosti na položený dotaz Zadavatel poskytuje požadovaný podklad, a to dokument s názvem „D.1.1_15-25_VÝPISY PRVKŮ_12d-JEZÍRKO DI_XVI.pdf“ v rámci souboru „Upravena_cast_prilohy_c1_Dokumentace_DI_XVI.zip“.

Žádost (dotaz) č. 78

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„V technické zprávě na část silnoprůd je uvedeno „V objektu je navržena samostatná ústředna nouzového osvětlení (CBS) s dobou automnosti min. 1hodina“. Tato položka není nikde ve výkazu výměr. Prosíme o informaci, kam máme tuto položku ocenit.“

Odpověď Zadavatele:

K dotazu Zadavatel uvádí, že předmětná položka je uvedena v části výkazu výměr D.1.4.4_Silnoprůd, a to konkrétně v listu s názvem „Seznam specifikací“, položka č. 15.

Žádost (dotaz) č. 79

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„V rekapitulaci výkazu výměr v části silnoprůd je fixně zadána položka S.Revize a doba 16 hodin. U takového objektu není absolutně možné provést revizi pouze za 16 hodin. Prosíme o opravu počtu hodin, případně ponechání doby revize na uchazeči.“

Odpověď Zadavatele:

K dotazu Zadavatel uvádí, že počet hodin je možné zvednout až na 50 hodin. Upravená část výkazu výměr je součástí konsolidovaného výkazu výměr poskytovaného v rámci těchto dodatečných informací (viz odpověď na žádost č. 75).

Žádost (dotaz) č. 80

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„V rekapitulaci výkazu výměr v části silnoprůd je položka C. Montáž. Chceme se zeptat, zda není tato položka v rekapitulaci zbytečná, jelikož je montáž zahrnuta ve všech položkách jednotlivě.“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel upozorňuje, že montáž není zahrnuta v jednotlivých položkách výkazu výměr! S ohledem na uvedené je montáž za celou část silnoprůdu vykázána právě položkou v části Rekapitulace položka C. Montáž.

Žádost (dotaz) č. 81

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„S ohledem na množství nových dotazů a následným aktualizacím dokumentace i výkazů výměr, které provedl zadavatel od posledního prodloužení lhůty pro podání nabídek, tímto žádáme zadavatele, aby s ohledem na ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, přiměřeně prodloužil lhůtu pro odevzdání nabídek.“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na provedené změny a poskytnutí konsolidovaného výkazu výměr rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek (viz následující část těchto dodatečných informací).

Upravení části přílohy č. 2 Dokumentace

Upravenou část přílohy č. 2 Dokumentace poskytuje Zadavatel zájemcům v dokumentu s názvem „Priloha_c2_dokumentace_soupis_praci_vykaz_vymer_konsolidovana_verze_DI_XVI.zip“, který Zadavatel uveřejnil na svém profilu společně s těmito dodatečnými informacemi.

Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr ve znění, které bude v souladu s upravenou částí výkazu výměr uveřejněnou v rámci těchto dodatečných informací.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V návaznosti na provedené změny zadávacích podmínek a poskytnutí konsolidované verze výkazu výměr tímto Zadavatel informuje zájemce, že v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to v následujícím rozsahu:

Lhůta pro podání nabídek **končí 26. 5. 2014 v 10:00 hodin.**

Místo pro podání nabídek zůstává stejné, tj.: recepce zástupce Zadavatele, společnosti HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Husinecká 808/5, 130 00 Praha 3 Žižkov.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne 26. 5. 2014 v 11:00 hodin v sídle Zadavatele na adrese Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha – Suchbát.

S pozdravem

za **Českou zemědělskou univerzitu v Praze**

Mgr. Ondřej Knebl, advokát

podepsáno elektronicky